

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪০৪.৭০.০৩৭.২৩ নথির বিষয়: Removed of Contamination Water at Holding No-34/4/C, Press Goli, Basabo, Holding No-38/4, Jheelpar, Mugdhapara and Modho Basabo, Dhaka area under MODS Zone-1 Dhaka WASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Removed of Contamination Water at Holding No-34/4/C, Press Goli, Basabo, Holding No-38/4, Jheelpar, Mugdhapara and Modho Basabo, Dhaka area under MODS Zone-1 Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১৯/৭/২৩ ৮:৪৬ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Holding No-34/4/C, Press Goli, Basabo, Holding No-38/4, Jheelpar, Mugdhapara and Modho Basabo, Dhaka এলাকা সহ আশে পাশে এলাকার গ্রাহকগণ কয়েক দিন যাবৎ ময়লা পানি পাচ্ছেন মর্মে ঢাকা ওয়াসা লিংক ১৬১৬২ এর মাধ্যমে (ক্রমিক নং-২) এবং মৌখিক ভাবে অবহিত করেছেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সহকারী প্রকৌশলী সহ সরেজমিনে Holding No-34/4/C, Press Goli, Basabo, Holding No-38/4, Jheelpar, Mugdhapara and Modho Basabo, Dhaka এলাকা সহ আশে পাশের এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, গ্রাহকগণ সরবরাহ লাইন হতে যে পানি পাচ্ছেন তা কালচে বর্ণের এবং পানের অযোগ্য। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাহকগণ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের কাজ-কর্মে সুস্বভাবে পানি ব্যবহার করতে পাচ্ছেন না। ময়লা পানি ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন ধরনের পানি বাহিত রোগ হতে পারে। তাই আলোচ্য এলাকায় ময়লা পানি দূরীকরণ কাজের জন্য বর্ণিত এলাকার বিদ্যমান ১৬০মিঃমিঃ/২২৫মিঃমিঃ/৩১৫মিঃমিঃ ব্যাসের সরবরাহ লাইনের বেশ কয়েকটি স্থানে কেটে ওয়াশ করা প্রয়োজন। এছাড়া গ্রাহকের বেশ কয়েকটি সার্ভিস কানেকশনের গোড়া চেক করা সহ বর্ণিত এলাকায় ময়লা পানির উৎস খঁজে বের করে মেরামত করা প্রয়োজন। তাই জরুরী ভিত্তিতে গ্রাহকের ময়লা পানির সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন। উক্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপ মডস জোন-১ এর সাব-স্টোর হইতে দেওয়া হবে এবং অন্যান্য মালামাল ও লেবার বাহির হতে/সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদারে এর মাধ্যমে জনবল নিয়োজিত করে কাজ করতে হবে। তাই ঢাকা ওয়াসার অনুমোদিত রেটসিডিউল এর আলোকে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হলো। প্রাক্কলনে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ৪৮,৯৭৪.৮২ (আটচল্লিশ হাজার নয়শত চুয়ান্ন দশমিক আট দুই) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-১ এর ২০২৩-২৪ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার ক্রমিক নং-P₂(14) এর পানির লাইন রক্ষনাবেক্ষন খাত হতে নির্বাহ করা হবে। কাজটি করা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। উক্ত প্রাক্কলনটি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

সংযুক্তিসমূহ (৪):

- ১। (১) ২০২৩-২৪ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার কপি।
- ২। (২) ঢাকা ওয়াসা লিংক ১৬১৬২ হতে প্রাপ্ত অভিযোগের কপি।
- ৩। (৩) আলোচ্য কাজের খসড়া প্রাক্কলন এর কপি।
- ৪। (৪) আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনের কপি।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১৯/৭/২৩ ৮:৪৬ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, বিভাগীয় কাজের স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে Removed of Contamination Water at Holding No-34/4/C, Press Goli, Basabo, Holding No-38/4, Jheelpar, Mugdhapara and Modho Basabo, Dhaka area under MODS Zone-1 Dhaka WASA. এলাকা সহ আশে পাশে এলাকায় ময়লা পানি দূরীকরণ কাজের জন্য পি.পি.আর ২০০৮ এর বিধি ৭৬/১(ট) অনুসরণে ঠিকাদার M/S.S.k Enterprise এর সাথে সরাসরি চুক্তি প্রক্রিয়ায় সর্বমোট টাঃ ৪৮,৯৭৪.৮২ (আটচল্লিশ হাজার নয়শত চুয়ান্ন দশমিক আট দুই) টাকা মাত্র। প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

১৯/৭/২৩ ৮:৪৮ পূর্বাহ্ন
সুরত কুমার দেব
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১

১৯/৭/২৩ ১০:৫০ পূর্বাহ্ন
মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-১

১৯/৭/২৩ ২:৫০ অপরাহ্ন
মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১

২৬/৭/২৩ ১:০৬ অপরাহ্ন
শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার সাত্তার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১

২৬/৭/২৩ ১:০৬ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ৩০/৭/২৩ ৮:৫৪ অপরাহ্ন
অনুমোদিত

৩০/৭/২৩ ৮:৫৪ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২/৮/২৩ ১:৫৩ অপরাহ্ন
মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১

২/৮/২৩ ৪:০৩ অপরাহ্ন
মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-১

২/৮/২৩ ৪:০৩ অপরাহ্ন
সুব্রত কুমার দেব
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১