



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার

আফতাবনগর, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

১৮

মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

কাজের নাম : "Supply of communication module, actuator etc. for STP of Dasherakandi STP".
কার্যাদেশ নং- : ৪৬.১১৩.৬৩৭.০০.০০.১৩০.২০২৫-১১৩১; তারিখঃ ২৬/০৬/২০২৫ইং।
সরবরাহকারীর নাম : Integral Solutions
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম : দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার।
সরবরাহের স্থান : পয়ঃশোধনাগারের উপ-ভান্ডার।
সরবরাহের তারিখ : ১১/০৮/২০২৫ইং।
পরিদর্শনের তারিখ : ১৯/০৮/২০২৫ইং

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
1.	Network Disconnect Module for Electric Actuator. ACTUATOR TYPE: Size: IQC35, base: F16, Coupling: A, Speed:24 rpm, Torque max.:610Nm, Enclosure: IP68, Lubrication: SAE80EP, Motor Rating: 1.38kw, 15min, 400V, 3 phase, 50 Hz, Nominal motor current:3.74 Amp, Indications contract: 5 Amps, 120 Vac, 30Vdc. Make: Rotork,	10 Nos	10 Nos	10 Nos	নাই

পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক ১৯/০৮/২০২৫ তারিখে মালামাল পরিদর্শন করা হল এবং সন্তোষজনক পাওয়া গেল।
সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় সমুদয় মালামাল পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গৃহীত হ'ল।

১৭.০৮.২০২৫

মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

প্রকৌঃ সাঈদ শাহরিয়ার হোসাইনী
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিএনডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

১৭.০৮.২৫

শেখ এনায়েত আব্দুল্লাহ
উপ-প্রধান নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা
নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃশোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।