ঢাকা ওয়াসা

অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

শাখাঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩০.০৭.২৫৬.২২

বিষয়: **জ্যাকেট ওয়াটার পাম্প সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।**

অনুচ্ছেদ: ১.০

সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ থেকে ৫ দয়া করে দেখা যেতে পারে। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ঢাকা ওয়াসার সর্বাধিক গুরুত্বর্পূন জাতীয় স্থাপনা। ১.৪ মেগাওয়াট ক্যাপাসিটি সম্পন্ন A2 গ্যাস জেনারেটর এর জ্যাকেট ওয়াটার পাম্পটি দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে এর কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে তা মেরামত করে চালু রাখা হয়েছে, যাহা যে কোন সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ২০০৭-০৮ সাল হতে পাম্পটি চলে আসতেছে। যাহা ইতিপূর্বে কখনও পরিবর্তন করা হয় নাই। জ্যাকেট ওয়াটার পাম্পের মাধ্যমে ইঞ্জিনের জ্যাকেটে থাকা পানি সার্কুলেশন করানো হয়, যাতে করে ইঞ্জিনের তাপমাত্রা ঠিক থাকে, জ্যাকেট ওয়াটার পাম্পের পাশাপাশি আরও একাটি পাম্প মিক্সার পাম্প রয়েছে, যাহার মাধ্যমে ইন্টার কোলারের পানি সার্কুলেশন করানো হয়। বর্তমানে সাপাশো বিভাগীয় ভান্ডারে এই ধরনের জ্যাকেট ওয়াটার পাম্প মজুদ নেই। তাই জরুরী ভিত্তিতে জ্যাকেট ওয়াটর পাম্পসহ এর সাথে টেম্পারেচর কেন্ট্রাল ও ফিটিংস জরুরী ভিত্তিতে সংগ্রহ করার উদ্যোগ গম্বহন করা হয়েছে। আলোচ্য কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে পূর্বনুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হ'ল। প্রাক্কলনে টাকার পরিমান-১৯,৯৮,২০০/- (উনিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত) টাকা মাত্র। আলোচ্য ক্রয় কাজের ব্যয় বার সাপাশো (ফেজ-১) এর ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার জেনারেটর রক্ষনাবেক্ষন খাতের সিরিয়াল নং-২৮,আইটেম নং- G-15 এ (OTM-e-GP) তে সম্পাদনের অনুমোদন রয়েছে।

অনুচ্ছেদ: ১.১

জ্যাকেট ওয়াটার পাম্প সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রতিযোগীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM-e-GP) তে সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ: ১.২

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে জ্যাকেট ওয়াটার পাম্প সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট -১৯,৯৮,২০০/- (উনিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত) টাকা কাজের প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিআর ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM-e-GP) তে সম্পাদন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

সংযুক্তি	
১	সাপাশো ফেজ-১ এর ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
২	অনলাইন স্টক রিপোর্ট।
৩	ড্রয়িং।
৪	পূর্বানুমোদিত দর।
৫	টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।
৬	আলোচ্য ক্রয় কাজের প্রাক্কলন।

২২-১২-২০২২ ২১:৫২:১৭	২৪-১২-২০২২ ২১:২০:১৩	২৬-১২-২০২২ ১১:৪৯:৩৫	~~২৬-১২-২০২২ ১৩:৪২:৪১~~
মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু	মেহনাজ মুশফিকা	মোঃ আবিদ হোসেন	~~মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ~~
উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সহকারী প্রকৌশলী	নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)	~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ: ১.৩

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

২৬-১২-২০২২ ১৩:৪২:৪১ মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	~~১০-০১-২০২৩ ২২:১৪:৪১~~ ~~মোঃ কামরুল হাসান~~ ~~প্রধান প্রকৌশলী~~ ~~প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)~~

অনুচ্ছেদ: ১.৪

অনুমোদিত

১০-০১-২০২৩ ২২:১৪:৪১ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	~~১০-০১-২০২৩ ২৩:২৭:৪৭~~ ~~মোঃ আবিদ হোসেন~~ ~~নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)~~ ~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ: ১.৫

অনুচ্ছেদ ১.৪, এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন ।

১০-০১-২০২৩ ২৩:২৭:৪৭ মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২০-০১-২০২৩ ০:৫৪:২২ মেহনাজ মুশফিকা সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২০-০১-২০২৩ ০:৫৪:২২ মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)