

SIGMA ELECTRICAL ENGINEERING

Engineer, Contractor, Manufacturer & Order Suppliers

10/2, MODON PAL LANE NAWABPUR, DHAKA

PHONE : 88 02 9349337 (Res)

MOBILE : 01715-049390

Ref. 158-SEE

Date. 09.08.26

Challan

To,
Executive Engineer
Central Store Pagla
Dhaka WASA , Dhaka.



AE
09.8.26

Sub: Challan for Procurement of SCADA Compatible Vacuum Regulator and Ejector Check Valve for Dhaka WASA

Work Order no:- 46.113.427.00.00.048.2025-1624

Date:-11/06/2026

Contract no:- 46.113.427.00.00.048.2025/e-C-23

Date:-11/06/2026

Tender ID No- 1171227

SL NO	Description	Quantity
01	Vacuum Regulator with Blow Tube, Rate valve , UN Yoke, Micro Switch, Capacity: 0-100PPD	132 Set.
02	Ejector Check Valve # 12 Nozzle Capacity: 0-100PPD	132 Set.

SAE (F)
09/08/26

Received by
09/8/26

Thanking you
Sigma Electrical Engineering

Proprietor

মোঃ ফজলে রাব্বি

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

জল সরবরাহ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

মালামাল জমার প্রতিবেদন

চুক্তি নং- ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০.০৪৮.২০২৫/ই-সি-২৩ তারিখঃ ২৯/০৫/২০২৬ইং এবং
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ ১১/০৬/২০২৬ ইং ।
সরবরাহ আদেশ স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০.০৪৮.২০২৫-১৬২৪ তারিখঃ ১১/০৬/২০২৬ইং ।
কাজের নাম : Procurement of SCADA Compatible Vacuum Regulator and Ejector Check Valve for Dhaka WASA.
সরবরাহকারীর নাম : “Sigma Electrical Engineering”
Address: 10/2, Modon Pal Lane Nawabpur, Dhaka-1000..
ব্যবহারকারী : এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ।
সরবরাহের স্থান : ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলা, ঢাকা ।
সরবরাহের তারিখ : ০৯/০৮/২০২৬ইং ।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে দেয় মালামালের পরিমাণ
1.	Vacuum Regulator With Blow Tube, Rate Valve, UN Yoke, Micro Swice Capacity: 0-100PPD .	132 Set.	132 Set.
2.	Ejector Check Valve 12Nozzle Capacity: 0-100PPD .	132 Set.	132 Set.

বিদ্রঃ-জমাকৃত মালামালের গুনাগুন পরীক্ষা ব্যতিরেকে পরিমান বুঝিয়া রাখা হইয়াছে ।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষরঃ

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ।

পল সরকার
সহকারী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ।

মোঃ অফজাল হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ।

ঢাকা ওয়াসা
মালামালের যৌথ পরিদর্শন ও পরীক্ষণ রিপোর্টের ভিত্তিতে যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন


চুক্তি নং- ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০.০৪৮.২০২৫/ই-সি-২৩ তারিখঃ ২৯/০৫/২০২৬ইং এবং
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ ১১/০৬/২০২৬ ইং ।
সরবরাহ আদেশ স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৭.০০.০০.০৪৮.২০২৫-১৬২৪ তারিখঃ ১১/০৬/২০২৬ইং ।
কাজের নাম : Procurement of SCADA Compatible Vacuum Regulator and Ejector Check Valve for Dhaka WASA.
সরবরাহকারীর নাম : “Sigma Electrical Engineering”
Address: 10/2, Modon Pal Lane Nawabpur, Dhaka-1000.
ব্যবহারকারী : এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা ।
সরবরাহের স্থান : ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলা, ঢাকা ।
সরবরাহের তারিখ : ০৯/০৮/২০২৬ইং ।
যৌথ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯/০৮/২০২৬ ইং ।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে দেয় মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
1.	Vacuum Regulator With Blow Tube, Rate Valve, UN Yoke, Micro Swice Capacity: 0-100PPD .	132 Set.	132 Set.	132Set.	Nil
2.	Ejector Check Valve 12Nozzle Capacity: 0-100PPD .	132 Set.	132 Set.	132 Set.	Nil


পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষর :	যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। চুক্তি পত্রের শর্তনুযায়ী ১৩ (তের) সেট Vacuum Regulator and Ejector Check Valve ঢাকা ওয়াসার এস ও সি বিভাগ-এর আওতাধীন বিভিন্ন পাম্প হাউজে স্থাপন করতঃ সন্তোষজনকভাবে পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হবে।
--	---


১৭/০৮.২০২৬

মোঃ লিমন মিয়া
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


১৭.০৮.২৬

সাদ্দাম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি



১৭.৮.২০২৬

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা
ওয়াসা
ও আহ্বায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


এস ও সি বিভাগ হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট এর প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কমিটির মতামত ও স্বাক্ষরঃ	এস ও সি বিভাগ এর তত্ত্বাবধানে সরবরাহকৃত Vacuum Regulator and Ejector Check Valve সমূহ বিভিন্ন পাম্পে স্থাপন করে পর্যবেক্ষণ করতঃ স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪৪১.০০.০০.০৩-২০২৬ সি; তারিখঃ ০২/০৯/২০২৬ ইং এর মাধ্যমে এস ও সি বিভাগ কর্তৃক পারফরমেন্স রিপোর্ট প্রদান করা হয় (সংযুক্তি-পারফরমেন্স রিপোর্ট)। স্থাপনকৃত Vacuum Regulator and Ejector Check Valve সমূহে পারফরমেন্স টেস্ট করা হয়, যাহা সন্তোষজনক পাওয়া যায়। এস ও সি বিভাগ এবং যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরীক্ষণ রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হল।
--	---


০৩/০৭.২০২৬

মোঃ লিমন মিয়া
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


০৩.০৭.২৬

সাদ্দাম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
এস ও সি বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


০৩.৭.২০২৬

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল, ঢাকা
ওয়াসা
ও আহ্বায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি।