



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
সংগ্রহ বিভাগ-২, ওয়াসা ভবন (৬ষ্ঠ তলা),
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

WebSite: www.dwasa.org.bd Phone: 41010230


মালামাল পরিদর্শন ও টেষ্ট রিপোর্টের উপর যৌথ পরিদর্শন কমিটির মতামত


চুক্তি নং-	:	৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০০২.২৪/২০২৩-২৪/eGP-সি২২	তারিখ : ০৮/০৮/২০২৪ ইং।
সরবরাহ আদেশ স্মারক নং-	:	৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০০২.২০২৪-৮৬০	তারিখ : ২৮/০৮/২০২৪ ইং।
কাজের নাম	:	ঢাকা ওয়াসার জেনারেটর বিভাগের জন্য Agretech Brand এর Deutz Engine এর জন্য বিভিন্ন ধরনের Filter সংগ্রহ প্রসঙ্গে।	
সরবরাহকারীর নাম	:	অ্যাসিস্টেব্ল কর্পোরেশন বিডি, ৬৮, খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া, প্রথম ফ্লোর, ডি.আই.টি. রোড, ঢাকা-১২১৯, বাংলাদেশ।	
ক্রয়কারী বিভাগ	:	সংগ্রহ বিভাগ-০২	
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম	:	ঢাকা ওয়াসার জেনারেটর বিভাগ।	
সরবরাহের স্থান	:	ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলা।	
সরবরাহের তারিখ	:	১১/০৯/২০২৪ ইং।	যৌথ পরিদর্শনের তারিখ: ৩০/০৯/২০২৪ ইং।


ক্র নং	মালামালের বিবরণ	একক	ব্রান্ড অরিজিন	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে দেয় মালামালের পরিমাণ	মন্তব্য
1	Air Filter	Nos	DEUTZ Germany	195 Nos	195 Nos	
2	Fuel Filter Primary	Nos	DEUTZ Germany	195 Nos	195 Nos	
3	Fuel Filter Secondary	Nos	DEUTZ Germany	195 Nos	195 Nos	
4	Oil Filter	Nos	DEUTZ Germany	195 Nos	195 Nos	


যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামাল পরিদর্শন করা হইল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় কার্যকারিতা পরিষ্কার জন্য নমুনাসমূহ সংগ্রহ করা হল। জেনারেটর বিভাগ হইতে প্রাপ্ত কার্যকারিতা রিপোর্টের ভিত্তিতে সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ/ বাতিলের সুপারিশ করা হইবে।

 30.09.24
 মোঃ মাজহারুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 সংগ্রহ বিভাগ-২,
 ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য-সচিব,
 যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

 30.09.24
 মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 ভান্ডার বিভাগ,
 ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
 যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


 30.09.24
 লেঃ কর্ণেল মোঃ মাকসুদুল (অবঃ)
 প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা,
 নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগ,
 ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
 যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


 30.09.24
 মেহনাজ মুশাফকা
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জেনারেটর বিভাগ,
 ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
 যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


 30.09.24
 মোঃ আর লতিফ
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল,
 ঢাকা ওয়াসা ও আবাসিক,
 যৌথ পরিদর্শন কমিটি।


স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০০২.২০২৪-২৫৯; তারিখ: ০৬/১০/২০২৪ ইং, জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা হতে প্রাপ্ত কার্যকারিতার রিপোর্টটি সন্তোষজনক। কার্যকারিতা রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত সমুদয় মালামালসমূহ যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হল।


 06.10.24
 মোঃ মাজহারুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 সংগ্রহ বিভাগ-২,
 ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য-সচিব,
 যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

 06.10.24
 মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 ভান্ডার বিভাগ,
 ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
 যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

 06.10.24
 লেঃ কর্ণেল মোঃ মাকসুদুল (অবঃ)
 প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা,
 নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগ,
 ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
 যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

 06.10.24
 মেহনাজ মুশাফকা
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জেনারেটর বিভাগ,
 ঢাকা ওয়াসা ও সদস্য,
 যৌথ পরিদর্শন কমিটি।

 06.10.24
 মোঃ আর লতিফ
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 আর.পি.ই. এন্ড এম সার্কেল,
 ঢাকা ওয়াসা ও আবাসিক,
 যৌথ পরিদর্শন কমিটি।



নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

জেনারেটর বিভাগ

সেগুন বাগিচা অফিস কম্পাউন্ড, ঢাকা ওয়াসা।

মোবাইল নং- ০১৮১৯৪০৬০২২, অভিযোগ কেন্দ্র-০২-৪৭১২১৭২৬

২৭

স্মারক নং: ৪৬.১১৩.৪২৫.০০.০০.২০২৪/৫৩

তারিখ: ০৬/১০/২০২৪

নির্বাহী প্রকৌশলী

সংগ্রহ বিভাগ-২

ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়: ঢাকা ওয়াসার জেনারেটর বিভাগের জন্য Agreotech Brand এর Deutz Engine এর বিভিন্ন ধরনের Filter সংগ্রহ কাজের মালামাল হতে যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত নমুনা সমূহের কার্যকারিতা রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র স্মারক নং: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০০২.২০২৪-২৫৯

তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-২ এর কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার অ্যাসিস্টেন্স কর্পোরেশন বিডি কর্তৃক ঢাকা ওয়াসার জেনারেটর বিভাগের জন্য সরবরাহকৃত বিভিন্ন ধরনের ফিল্টার সমূহ হতে যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত Air Filter, Fuel Filter primary, Fuel Filter secondary & Oil Filter এর নমুনা সমূহ নিম্নলিখিত পাম্প স্টেশনে স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপনকৃত নমুনাগুলোর কার্যকারিতা লোড টেস্ট এর মাধ্যমে সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। যার তথ্য নিম্নরূপ:

SL No	Name of pump stations	Description of materials	Qty	Voltage (Volt)	Current (Amps)	Frequency (Hz)	Production (L/min)	Remarks
01	Lichu Bagan Water pump (MODS Zone-6)	Air Filter	1(One) No	400	55	47	1300	Satisfactory
		Fuel filter Primary	1(One) No					
		Fuel filter Secondary	1(One) No					
		Oil Filter	1(One) No					
02	Fakirapul Water pump (MODS Zone-6)	Air Filter	1(One) No	400	90	48	2300	Satisfactory
		Fuel filter Primary	1(One) No					
		Fuel filter Secondary	1(One) No					
		Oil Filter	1(One) No					

AE(৬)

Raihan(SAE)

09/10/24

07/10/24

06/10/24

মেহনাজ মুশফিকা

নির্বাহী প্রকৌশলী

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

6/10/24 ৬/১০/২৪ ৬/১০/২৪