



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াশা
ঢাকা।

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৫০৯.০০.০০.২৮, ২০২৪-৩২৫

তারিখ : ০১/১২/২০২৫ ইং।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

মডস সার্কেল-১

ও

আব্বাসক,

টাক্সফোর্স টিম-৩, ঢাকা ওয়াশা।


বিষয়: মডস জোন-৫ এর আওতাধীন সম্পাদিত কাজের টাক্সফোর্স টিম কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: ১। স্মারক নং- ৪৬.১১৩.০০.০০.০৫৬.২৪-৪১ তাং- ২৭/১০/২০২৪ ইং।

সূত্র: ২। স্মারক নং- ৪৬.১১৩.২০৮.০০.০১৩.১৪৬.২০১৩-৩৭২২, তাং- ০৭/১০/২০২৪ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৫ এর আওতাধীন সম্পাদিত মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন কাজের তালিকা নিম্নে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

SL. No.	Name of work
01	Lowering and Flushing of Existing 160 mm dia HDPE water line at Mohakhali "JHA" block Under MODS Zone-5, DWASA.


০১-১২-২০২৫


নির্বাহী প্রকৌশলী

মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াশা।


০১/১২/২৫

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হল :

৭. উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আর পি এন্ড ডি/ও এন্ড এম), ঢাকা ওয়াশা।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াশা।
৯. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মডস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াশা।
১০. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াশা।
১১. পি এ টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) ঢাকা ওয়াশা।
১২. অফিস কপি।


০১/১২/২০২৫



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়

মডস সার্কেল-১, ওয়াসা ভবন (৮ম তলা)

৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

মোবাইল: ০১৭১২-৬৮৪৩৩৪, ই-মেইল: modscircledwasa@gmail.com

স্মারক নং ৪৬.১১৩.৪০৩.০০.০০.০০.২০২৫ -৬২৩

তারিখ: ২৪/১২/২০২৫ ইং

নির্বাহী প্রকৌশলী

মডস জোন-৫


ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়: টাস্কফোর্স টিম-৩ এর প্রতিবেদন প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: ০১। স্মারক নং -৪৬.১১৩.৫০৯.০০.০০.১৬.২০২৪.৩২৫, তারিখ: ০১/১২/২০২৫খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আপনাদের দপ্তর হতে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্নকৃত ০১ (এক)টি কাজের কার্যসমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরন করেছেন। সে প্রেক্ষিতে টাস্কফোর্স টিম -৩ যাচাই-বাছাই করে ০১ (এক)টি কাজের মতামত কার্যসমাপ্তি প্রতিবেদনে সংযুক্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হল।

সংযুক্তি: ০১। টাস্কফোর্স টিম -৩. এর মতামত ০১ (এক)টি।


২৪/১২/২৫
মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১
ও
আহবায়ক
টাস্কফোর্স টিম-৩



অনুলিপি:

১। অফিস কপি।

টাক্সফোর্স-৩ এর প্রতিবেদন

১।	বাস্তবায়নকারী অফিস/বিভাগের নাম	:	মডুস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।
২।	কাজের নাম	:	Lowering and Flushing of Existing 160 mm dia HDPE water line at Mohakhali "JHA" block Under MODS Zone-5, DWASA.
৩।	প্রাক্কলিত মূল্য	:	৪,৯৯,০৯২.০৩
৪।	টেন্ডার পদ্ধতি	:	LTM
৫।	ছুক্তি নং	:	৪৬.০৫.০০০০.০০০.৫০৯.৩১.৬৪. ২৫-০১৩, তাং- ০৪.০৬.২৫
৬।	ছুক্তি মূল্য	:	৪,৯১,০৪৩.০৬
৭।	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	:	৪৬.০৫.০০০০.০০০.৫০৯.৯৯.৬৪. ২৫.২৭৭, তারিখ- ০৯/১১/২৫
৮।	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স রাফিউ এন্টারপ্রাইজ
৯।	কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	২৭/১১/২০২৫ ইং


সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত: আলোচ্য কাজটি ঠিকাদার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করেছেন। কাজটির ব্যাপারে টাক্সফোর্স-৩ কে অবহিত করা হয়েছে। ইতি মধ্যে টাক্সফোর্স-৩ কর্তৃক কাজটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। ঠিকাদারের বিলটি পরিশোধ করা যেতে পারে।

 ০১/১২/২৫ উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডুস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।	 ০৯/১২/২৫ সহকারী প্রকৌশলী/উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মডুস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।	 ০১-১২-২০২৫ নির্বাহী প্রকৌশলী মডুস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।
---	---	--

টাক্সফোর্স টিম-৩ এর মতামত : কাজটি চিহ্নসমূহ - তত্ত্বাবধানে - সমাপ্ত -
 হয়েছে, কাজটি পর্যালোচনা করে দেখা গেল -
 আইটেম নং ৩ এর (১) অংশের Bedding and
 sound bedding কালে ৭৫.৩০ cm এর স্থানে ৫৫ cm
 কাল সমাপ্ত হয়েছে, পরবর্তীতে প্রাপ্ত করা হবে (১০০
 mm)।


 ১৪.১২.২০২৫


 ২৭/১২/২৫
 নাজমা খাতুন
 প্রকৌশলী (চরপাঠ)
 বিভাগ


 ২৭.১২.২৫
 মোঃ ফিরদাউস আলম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 মডুস সার্কেল-১