ঢাকা ওয়াসা

(১) ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
(২) ক্যালকুলেশন শীট
(৩) প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

Subject:-Repairing & Maintenance of South Rajarbag DTW pump house Under MODS Zone-01, Dhaka WASA.

১/ সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে দক্ষিন রাজারবাগ পানির পাম্প ঘর অতিপুরাতন হওয়ায় দেয়ালের প্লাস্টার খসে পরছে। দেয়াল,ছাদ ড্যাম্প এবং স্যাতসেতে হয়ে গেছে। এতে সামান্য বৃষ্টি হলেই পাম্প ঘর ছাদ চুয়ে পানি ডুকে পরে। এছাড়াও সামান্য বৃষ্টি হলে কম্পাউন্ড এ পানি জমে যায় এবং জমানো পানি অপসারিত বা নেমে যেতে প্রায় দুই -তিন দিন সময় লেগে যায়। ফলে চলমান ডেঙ্গু মৌসুমে জমা স্থির পানিতে ডেঙ্গু লার্ভা বিস্তার করে। তাই পাম্প কম্পাউন্ডে যেন পানি জমে না থাকে - তৎবিষয়ে কর্তৃপক্ষের যথাযথ নির্দেশনা রয়েছে। পানি জমে থাকার করনে পাম্পের বৈদ্যুতিক তার পানিতে ডুবে থাকে বিধায় যেকোন সময়ে অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। পাম্প কম্পাউন্ডের জমা পানিতে চলাচল ও কম্পাউন্ডের মেইন-গেট ক্ষতিগ্রস্ত থাকায় দায়িত্ব পালনে পাম্প অপারেটরগন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। পাম্প রুমের ছাদ দিয়ে পানি চুয়ে চুয়ে পড়ার কারনে রুম ডেম্প হয়ে লবনাক্ত হয়ে পড়ছে। কাজগুলো জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। আলোচ্য কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে পি ডব্লিউ ডি রেট সিডিউল-২০২২ অনুসরণে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হলো, যাতে প্রাক্কলিত টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে টাঃ ২,৪৯,৭৬৬.৯৩১ (দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত ছিশট্টি দশমিক নয় তিন এক) টাকা মাত্র (ক্রঃ নং-০২ প্রাক্কলন)। প্রস্তাবিত কাজটি মডস জোন-১ এর ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-R-16 এ LTM(eGP) পদ্ধতিতে HOPE কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত কাজের ব্যয়ভার পাম্প রক্ষনাবেক্ষন খাত হতে নির্বাহ করা হবে।আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬৩ অনুসারে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে LTM (e-GP) প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে।

১৩৩/প্রেরণ-১
১৩/০৫/২০২৫

২/ এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে মডস জোন-১ এর আওতাধীন **Repairing & Maintenance of South Rajarbag DTW pump house Under MODS Zone-01, Dhaka WASA.**(R-16) শীর্ষক কাজটি সম্পাদন করার জন্য পিপিআর-২০০৮-বিধি ৬৩ অনুসারে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM) eGP প্রক্রিয়ায় সম্পাদনের জন্য উপস্থাপিত সর্বমোট ৳ ২,৪৯,৭৬৬.৯৩১ (দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত ছিশট্টি দশমিক নয় তিন এক) টাকার প্রাক্কলনটির সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। **প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।**

AE/ SE(MODS/C-1)

১৩/৫/২৫
মোঃ ইকবাল হোসেন মোল্লা
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন -১, ঢাকা ওয়াসা।

১৩/৫/২০২৫
মোঃ মেহেদী হাসান
সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-১, ঢাকা ওয়াসা।

EE
১৩/০৫/২৫
মোঃ আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-১
ঢাকা ওয়াসা

৩/ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল।

১৪/০৫/২৫
মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মড্‌স সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা।

CE
অনুমোদিত
১৪/০৫/২০২৫
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা