

যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন

কাজের নামঃ SWTP-2 4 nos. Pulsatube checker plate maintenance work...

সূত্রঃ (১) কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.৬৩৫.০৭.০৫১.২৩.১৬৮, তারিখঃ ২০/১২/২০২৩ ইং
(২) চুক্তি নং – CA-৪৬.০৫.০০০০.৬৩৫.০৭.০৫১.২৩.১২৩, তারিখঃ ২৮/১১/২০২৩ ইং

ঠিকাদারের নামঃ M/S Nurjahan Enterprise.

কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখঃ ২১/১২/২০২৩ ইং ও ২৪/০১/২০২৪ ইং।

কাজের স্থানঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২, ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শনের তারিখঃ ২৪/০১/২০২৪ ইং।


ক্রঃ নং	চুক্তি অনুযায়ী কাজের বিবরণ	পরিমাণ
01	Minimum 19mm thick cement sand (F.M-1.2) water proof, dry and breathable plaster (1:4) with water proof izonil cement (STN-EN-1015-11, compressive strength 34 Mpa, Max depth of water penetration into hardener plaster is < 1 mm) / equivalent compound to wall surface, finishing the corner and edges including washing of sand, cleaning the surface, scaffolding and curing at least for 3 days, cost of water, electricity and other charges etc.	512 Sq. Meter
02	Old Checker Plate with necessary support dismantling work & new checker plate with necessary support installation work. Different Checker plate size as follows 1.0m x 0.5m - 1 No., 2.0m x 0.5m - 1 No., 1.8m x 0.5m - 1 No., 3.0m x 0.9m - 1 No.	4 nos.

মন্তব্যঃ সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান M/S Nurjahan Enterprise চুক্তি অনুযায়ী বর্ণিত কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন।

ঠিকাদারের স্বাক্ষরঃ




যৌথ পরিদর্শনকারীর স্বাক্ষরঃ




এইচ এম নূর হক অপু
সিএসএমএস কো-অরডিনেটর
সাপাশো, ফেজ-২ (ও এন্ড এম) বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা।



মোঃ হাসিনুর রহমান
ডেপুটি মাইনটেনেন্স ম্যানেজার
সাপাশো, ফেজ-২ (ও এন্ড এম) বিভাগ,
ঢাকা ওয়াসা।



মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো (পরিচালন) বিভাগ ও
প্রিন্সিপাল ম্যানেজার (জঃ দাঃ)
সাপাশো, ফেজ-২ (ও এন্ড এম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।



মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপাশো সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা।