

মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

Sub: Supply of Ball Valve for Chlorination System of SWTP (Lot-1) কাজের মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

সূত্র: ০১। চুক্তি নং ও তারিখ: 46.05.0000.430.07.143.2023-24/e-NOA-032, Date: 11/10/2023.

০২। কার্যাদেশ নং ও তারিখ: 46.113.430.00.00.143.2023-24.053, Date: 15/10/2023.

ঠিকাদারের নাম : Tech-Stait Energy Services

সরবরাহের তারিখ : ০৮/০১/২০২৪ ইং।

সরবরাহের স্থান : সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শনের তারিখ : ২২/০১/২০২৪ ইং।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে মালের পরিমাণ	জমা দেয়া মালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালের পরিমাণ	মন্তব্য
01	Chlorine Ball Valve Fitted With Hand Wheel Size: DN-15, Bore: V-9, Tem: 50 C+225 C, Pressure (Bar) PN: 100, Body Material: Forged Carbon Steel, Brand: To be Mention, Country of Origin: France	55 Nos	55 Nos	55 Nos	যৌথ পরিদর্শনে মালামাল সন্তোষজনক পাওয়ায় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হ'ল এবং তা সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ
সিডিউলে উল্লেখিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সঠিক পাওয়ায় সমুদয় মালামাল পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা হ'ল।

Fatima
22/01/2024

ফাতেমা আক্তার
উপ-সহ: প্রকৌশলী
সাপাশো (পরিচালন), ঢাকা ওয়াসা।

Moshirul
22.01.2024

মেহনাজ মুশফিকা
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সাপাশো (পরিচালন), ঢাকা ওয়াসা।

Alu
22.01.2024

মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো (পরিচালন), ঢাকা ওয়াসা।

Sayed
22/01/24

সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো (রক্ষনাবেক্ষণ) বিভাগ ঢাকা ওয়াসা।

Sh
22.01.2024

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাঃ ও পঃ শোঃ সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।