


ঢাকা ওয়াসা


১. ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনা।
২. ক্যালকুলেশন শীট।
৩. প্রাক্কলন।


বিষয়ঃ- Repairing & Maintenance of Pump House at Bhashantek Bazaar and Bhashantek Baganbari Water Pump under MODS Zone-10, Dhaka WASA কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।


০১। উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে মড্‌স জোন -১০ এর আওতাধীন ভাষানটেক বাজার এবং ভাষানটেক বাগানবাড়ী পাম্প হাউজ দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করা হয়নি। ফলে জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে আছে এবং আস্তর খসে পড়ছে। ছাদ এবং ওয়াল চুঁয়ে পানি প্রবেশ করছে। তাছাড়া দরজা জানালা নষ্ট হওয়াসহ ফ্লোর বসে যাচ্ছে এবং মূল্যবান বৈদ্যুতিক স্থাপনা (ভিএফডি, এলটি প্যানেল স্ট্রাটার, কাঠের এলটি বোর্ড) ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে যে কোন সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পাম্প হাউজ রাস্তা লেভেলের নিচুতে হওয়ায় সামান্য বৃষ্টি হলে কম্পাউন্ডে পানি জমে যায়। তাই পাম্প কম্পাউন্ড বালি ভরাট প্রয়োজন। এছাড়া উল্লেখিত পাম্প কম্পাউন্ডে পাম্প হাউজসহ বাউন্ডারী ওয়ালে প্লাস্টার এবং কম্পাউন্ডের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে পাম্প হাউজ এবং বাউন্ডারী মেরামত করা জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই লক্ষ্যে জরুরি কাজটি করার জন্য ঢাকা ওয়াসার রোট সিডিউল ও পিডব্লিউডি-২০২২ এর অনুমোদিত দর অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ ট-৪,৯৯,৪৪৪.৯৯৯/- (চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশত চুয়াল্লিশ দশমিক নয় নয় নয়) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটির ব্যয় মড্‌স জোন-১০ এর ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার "Water Pump Maintenance" খাতের সিরিয়াল নং-৭৬ এর প্যাকেজ নং PW-69 হতে নির্বাহের জন্য HOPE কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।


০২। এমতাবস্থায়, Repairing & Maintenance of Pump House at Bhashantek Bazaar and Bhashantek Baganbari Water Pump under MODS Zone-10, Dhaka WASA কাজটি জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত ট- ৪,৯৯,৪৪৪.৯৯৯/- (চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশত চুয়াল্লিশ দশমিক নয় নয় নয়) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন সহ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর ৬৩(১) বিধি মোতাবেক সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (LTM, e-GP) এর মাধ্যমে সম্পাদনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে, যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।


মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।


Md. Asaduzzaman
Assistant Engineer
MODS Zone-10
Dhaka WASA


মোঃ এরশাদুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।


প্রকৌশলী মোঃ শাহ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মড্‌স সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।

০৩। অনুমোদিত

০৩/০৫/২৫
CE Sir
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা