

মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

কাজের নাম : **Supply and installation of sub station equipment and cable laying, wiring at PSTP compound, new Ansar barack, outfall pumping station and lift pumping station under PSTP.**

ঠিকাদারের নাম : **RS Technocracy**

কার্যাদেশ নং : **৪৬.০৫.০০০০.৪৩৩.২৬.১৮৫.২৩-৬৫, তারিখঃ ১৩/০২/২০২৪ ইং।**

পরিদর্শনের স্থান : **পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ।**


পরিদর্শনের তারিখ : **২৫/০৩/২৪ ইং তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকা।**

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	সিউউলে মালের পরিমান	জমা দেয়া মালের পরিমান	গ্রহণযোগ্য মালের পরিমান	বাকিঅবশিষ্ট মালামালের পরিমান
1	Tap of box with TPMCCB of 500 A ratings.	1.00 each	1.00 each	1.00 each	নাই
2	Copper bar (size-305 mm x 75 mm x 5 mm)	1.00 each	1.00 each	1.00 each	নাই
3	LT cable 1C - 4 x 50 sqmm (NYY).	20.00 meter	20.00 meter	20.00 meter	নাই
4	LT cable 1C - 4 x 35 sqmm (NYY).	12.00 meter	12.00 meter	12.00 meter	নাই
5	LTCT 200/5	3.00 each	3.00 each	3.00 each	নাই
6	cable lugs (50A-200A)	5.00 pack	5.00 pack	5.00 pack	নাই
7	cable lugs (35A-45A)	5.00 pack	5.00 pack	5.00 pack	নাই
8	PVC pipe (ID- 75 mm & minimum wall thickness 3 mm).	10.00 meter	10.00 meter	10.00 meter	নাই
9	PVC pipe (ID-50 mm & minimum wall thickness 2.5 mm).	10.00 meter	10.00 meter	10.00 meter	নাই
10	TPDB 100A	3.00 each	3.00 each	3.00 each	নাই
11	TPDB 200A	1.00 each	1.00 each	1.00 each	নাই
12	Tap of box with TPMCCB of (16 A - 100 A) ratings.	3.00 each	3.00 each	3.00 each	নাই
13	Tap of box with TPMCCB of (125 A - 160 A) ratings.	1.00 each	1.00 each	1.00 each	নাই
14	Tap of box with TPMCCB of (200 A - 250 A) ratings.	2.00 each	2.00 each	2.00 each	নাই
15	PVC pipe (ID-40 mm & minimum wall thickness 2.2 mm).	30.00 meter	30.00 meter	30.00 meter	নাই
16	Copper made sockets / ferules	50.00 each	50.00 each	50.00 each	নাই
17	Distribution pvc box	2.00 each	2.00 each	2.00 each	নাই
18	Power cable 1C-2x10 sqmm	41.00 meter	41.00 meter	41.00 meter	নাই
19	Power cable 1C-2x16 sqmm	75.00 meter	75.00 meter	75.00 meter	নাই
20	PVC pipe (ID 20 mm & minimum wall thickness 1.5 mm).	12.00 meter	12.00 meter	12.00 meter	নাই
21	Power Cable 1C-2x2.5 sqmm	30.00 meter	30.00 meter	30.00 meter	নাই
22	led metal light (100W)	2.00 each	2.00 each	2.00 each	নাই
23	led metal light (200W)	16.00 each	16.00 each	16.00 each	নাই
24	led metal light (400W)	2.00 each	2.00 each	2.00 each	নাই
25	Cable 1C-4x16 sqmm (NYY)	218.00 meter	218.00 meter	218.00 meter	নাই
26	Cable 1C-4x10 sqmm (NYY)	272.00 meter	272.00 meter	272.00 meter	নাই
27	Motion Sensor Light (200 W)	16.00 each	16.00 each	16.00 each	নাই
28	PVC pipe (ID 100 mm & minimum wall thickness 3.4mm)	8.00 meter	8.00 meter	8.00 meter	নাই
29	PVC pipe (ID 30 mm & minimum wall thickness 1.9 mm).	120.00 meter	120.00 meter	120.00 meter	নাই

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল)
পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ-


যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় সমুদয় মালামাল পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল।



25/03/24
ঠিকাদারের স্বাক্ষরঃ-
RS Technocracy


25/03/24
(মোঃ নূর হোসেন)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


25/03/24
(মোঃ হাসিবুল হাসান)
সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


25/03/2024
(মোঃ রাহাত শিকদার)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


25/3/24
(সাহিদ শাহরিয়ার হোসাইনী)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিএন্ডডি (ইএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


25/03/2024
(মিজা গোলাম কিবরিয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।