ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩০.০৭.০৬২.২৩ নথির বিষয়: Supply, Installation & Commissioning of 200 KW Motor Drive for Variable speed of Raw Water Pump at SWTP সরবরাহের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে |

নোট: ১ নোটের বিষয়: **Supply, Installation & Commissioning of 220 KW Motor Drive for Variable speed of Raw Water Pump at SWTP এর প্রাক্কলনটির অনুমোদন প্রসংগে।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৪/৬/২৩ ৬:১৯ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ থেকে ৯ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে, , সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ২) ২০১২ সালে চালু হয় । উক্ত শোধনাগার হতে প্রতিদিন ২২.৫ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হচ্ছে। উক্ত শোধনাগারের র ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনে ৫টি ১৭৫.০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার ৫টি ভার্টিক্যাল পাম্প মোটর রয়েছে। সাধারনত ২২.৫ কোটি লিটার প্রোডাকশনের জন্য উক্ত পাম্প মোটরের ৩টি চালু থাকে আর ২টি স্ট্যান্ডবাই অবস্থায় থাকে। কিন্তু ড্রাই সিজনে প্রি ট্রিটমেন্ট প্লান্ট মেটিওর চলা অবস্থায় অ্যামোনিয়া ডিজাইন লেভেল ১২ এর অধিক হলে প্রি ট্রিটমেন্ট প্লান্ট মেটিওর এ স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন অনুযায়ী কোয়ালিটি ঠিক রাখার স্বর্থে পানির উৎপাদন কমিয়ে দিতে হয়। তখন ৩টি র ওয়াটার পাম্প চললেও প্রচুর পরিমানে র ওয়াটার ওভার ফ্লো হয়। এছাড়াও ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায়ই ২২.৫ কোটি লিটারের অধিক পানি নেটওয়ার্কে সাপ্লাই দিতে হয় তখনও ৩টির পরিবর্তে ৪টি পাম্প চালাতে হয় তখনও প্রচুর পরিমানে র ওয়াটার ওভার ফ্লো হয়। ফলে লসের পরিমান বেড়ে যায় এবং এতে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের প্রয়োজন হয়। র ওয়াটারের মোটর গুলি স্মোথিং রিয়েকটর স্টার্টিং হওয়ায় মোটর স্টার্টিং এ প্রায় ৪-৫ গুন অতিরিক্ত কারেন্ট প্রয়োজন হয় এবং এতে ক্যাবলের ইনসুলেশন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, মোটর ওভারহিট হয়, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল দিতে হয়। র ওয়াটার পাম্প মোটরে Variable speed(VFD) স্থাপন করা হলে র ওয়াটারের ওভারফ্লো নিয়ন্ত্রন করা যাবে, অতিরিক্ত কারেন্ট/ওভারহিট জনিত কারণে বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স পার্টস নষ্ট/ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া বন্ধ হবে, মোটরের লাইফটাইম বেড়ে যাবে, সর্বপরি বিদ্যুৎ বিল ২০-২৫% পর্যন্ত হ্রাস পাবে। যা দীর্ঘ মেয়াদে প্লান্টের অপারেশন/রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় কমিয়ে দিবে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৪/৬/২৩ ৬:২০ অপরাহ্ন

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-২) এর ১৭৫ KW র ওয়াটার পাম্প মোটরে ২২০ KW ক্ষমতার Variable speed(VFD) স্থাপন কাজে VFD সরবরাহকারী ৩টি প্রতিষ্ঠানের সংগৃহিত কোটেশনের সর্বনিম্ন দর, ও পূর্ব অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে টাঃ- ৪৭,৭০,০০০.০০ (টাকা সাতচল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার)মাত্র ।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৪/৬/২৩ ৬:২০ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার পরিচালন খাতের প্লান্ট মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন উপখাতের সিরিয়াল নং-১৫৪ প্যাকেজ নং-G -১০৮ হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৪/৬/২৩ ৬:২৩ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ২) এর ১৭৫ KW র ওয়াটার পাম্প মোটরে ২২০ KW ক্ষমতার Variable speed(VFD) স্থাপন শীর্ষক Supply, Installation & Commissioning of 220 KW Motor Drive for Variable speed of Raw Water Pump at SWTP কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ৪৭,৭০,০০০.০০ (টাকা সাতচল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় OTM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয়ের আওতাধীন।

২৪/৬/২৩ ৬:২৫ অপরাহ্ন মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৪/৬/২৩ ৮:১১ অপরাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৪/৬/২৩ ৯:৫১ অপরাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	~~২৪/৬/২৩ ৯:৫১ অপরাহ্ন~~ ~~মির্জা গোলাম কিবরিয়া~~ ~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~ ~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

সংযুক্তিসমূহ (৯):

১। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সাপাশো ফেজ-২ এর অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।.
২। drawing.pdf
৩। Product Catalogue ।.
৪। পূর্ব অনুমোদিত দর ও স্পেসিফিকেশনের কপি ।.
৫। সরবরাহকারী ৩টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত কোটেশন দর ।.
৬। প্রাপ্ত কোটেশন দরের তুলনামূলক বিবরন।.
৭। Technical Specification।.

৮। প্রাক্কলন.pdf
৯। প্রতিবেদন.pdf

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৫/৬/২৩ ৬:৫৯ পূর্বাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.3

২৫/৬/২৩ ৬:৫৯ পূর্বাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

২৫/৬/২৩ ৩:৫০ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

২৫/৬/২৩ ৪:৩৬ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

২৫/৬/২৩ ৭:২৬ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~২৫/৬/২৩ ৭:২৬ অপরাহ্ন~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৬/৬/২৩ ৭:১৮ পূর্বাহ্ন

Quotation rate and comparison between the quotationer is different, please discuss over the phone.

২৬/৬/২৩ ৭:১৯ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

২৬/৬/২৩ ৬:৪০ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

২৬/৬/২৩ ৬:৫৮ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

২৬/৬/২৩ ৮:০১ অপরাহ্ন
মোহাম্মাদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

~~২৬/৬/২৩ ৮:০১ অপরাহ্ন~~
~~মোহাম্মাদ শরিফ মাহমুদ~~
~~উপ সহকারী প্রকৌশলী~~
~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৭/৬/২৩ ১২:৫৮ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ-১.৫ এর নির্দেশ মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর পাম্পের মোটরের ক্যাপাসিটি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় এবং ফেজ ওয়াইজ বাজেট ভিন্ন হওয়ায় ফেজ-১ এর জন্য ১৭৫ কিলোওয়াট ও ফেজ-২ এর জন্য ২২০ কিলোওয়াট VFD এর প্রস্তাব ভিন্ন ভিন্ন নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। অনাকাংখিত টাইপিং ভুলজনিত কারনে নথি প্রস্তুতের সময় ২২০ কিলোওয়াট VFD এর প্রস্তাবের বিপরীতে ১৭৫ কিলোওয়াট VFD এর কোটেশনের তুলনামুলক দর পর্যালোচনাটি উক্ত নথিতে রয়ে গিয়েছে। ঠিকাদার হতে প্রাপ্ত কোটেশনের ভিত্তিতে তুলনামুলক দর পর্যালোচনাটি সংশোধন করে পুনরায় উপস্থাপন করা হল। সংশোধিত তুলনামুলক দর পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রাক্কলনটি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত প্রাক্কলনে টাকার পরিমান দাড়িয়েছে টাঃ- ৪৭,৪৯,৪৮৪.০০ (টাকা সাতচল্লিশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার চারশত চুরাশি) মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ২৭/৬/২৩ ১২:৫৯ অপরাহ্ন

ঢাকা ওয়াসা

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ২) এর ১৭৫ KW র ওয়াটার পাম্প মোটরে Variable speed(VFD) স্থাপন শীর্ষক Supply, Installation & Commissioning of 220 KW Motor Drive for Variable speed of Raw Water Pump at SWTP কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ৪৭,৪৯,৪৮৪.০০ (টাকা সাতচল্লিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চারশত চুরাশি) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় OTM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয়ের আওতাধীন।

২৭/৬/২৩ ১২:৫৯ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

২৭/৬/২৩ ১:০০ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

২৭/৬/২৩ ১:৩১ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

২৭/৬/২৩ ২:৫৫ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

৩১/৭/২৩ ৭:২৮ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~৩১/৭/২৩ ৭:২৮ অপরাহ্ন~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

সংযুক্তিসমূহ (২):

১। প্রাপ্ত কোটেশন দরের সংশোধিত তুলনামুলক বিবরন।.

২। সংশোধিত প্রাক্কলন.pdf

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ১/৮/২৩ ২:০২ অপরাহ্ন

Needs discussion.

১/৮/২৩ ২:০৫ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

১/৮/২৩ ৬:৫৪ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

২/৮/২৩ ৮:০২ পূর্বাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

২/৮/২৩ ১২:৪৭ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

~~২/৮/২৩ ১২:৪৭ অপরাহ্ন~~
~~মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ~~
~~উপ-সহকারী প্রকৌশলী~~
~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার~~
~~(অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখঃ ৮/৮/২৩ ১১:১১ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ-১.৮ এর নির্দেশ মোতাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২২০ KW ক্ষমতার Variable speed(VFD) স্থাপন কাজে VFD সরবরাহকারী ৩টি প্রতিষ্ঠানের সংগৃহিত কোটেশনের সর্বনিম্ন দর বিবেচনায় নেয়া হয়েছে আর Variable speed(VFD) Panel ইতপূর্বে ক্রয় করা হয়েছে বিধায় তা পূর্ব অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে ক্রয় করা হবে বিবেচনায় নিয়ে প্রাক্কলনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখঃ ৮/৮/২৩ ১১:১৭ পূর্বাহ্ণ

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ২) এর র ওয়াটার পাম্প মোটরে ২২০ KW ক্ষমতার Variable speed(VFD) স্থাপন শীর্ষক Supply, Installation & Commissioning of 220 KW Motor Drive for Variable speed of Raw Water Pump at SWTP কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ৪৭,৪৯,৪৮৪.০০ (টাকা সাতচল্লিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চারশত চুরাশি) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় OTM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয়ের আওতাধীন।

৮/৮/২৩ ১১:১৮ পূর্বাহ্ণ মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৮/৮/২৩ ১:০৩ অপরাহ্ণ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	~~৮/৮/২৩ ১:০৩ অপরাহ্ণ~~ ~~মোঃ আবিদ হোসেন~~ ~~নির্বাহী প্রকৌশলী~~ ~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার~~ ~~(অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ ১.১০ - তারিখঃ ৮/৮/২৩ ৫:০৩ অপরাহ্ণ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ কপি সংযুক্ত করে উপস্থাপন করুন।

৮/৮/২৩ ৫:০৪ অপরাহ্ণ মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৮/৮/২৩ ৫:৩৩ অপরাহ্ণ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	~~৮/৮/২৩ ৫:৩৩ অপরাহ্ণ~~ ~~মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ~~ ~~উপ সহকারী প্রকৌশলী~~ ~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার~~ ~~(অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ ১.১১ - তারিখঃ ৯/৮/২৩ ১১:০৩ পূর্বাহ্ণ

অনুচ্ছেদ-১.১০ এর নির্দেশ মোতাবেক ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সাপাশো ফেজ-২ এর অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি সংযুক্ত করা হল। উল্লেখ্য, অনুচ্ছেদ-১.৮ এর নির্দেশ মোতাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২২০ KW ক্ষমতার Variable Frequency Drive(VFD) স্থাপন কাজে VFD সরবরাহকারী ৩টি প্রতিষ্ঠানের সংগৃহিত কোটেশনের সর্বনিম্ন দর বিবেচনায় নেয়া হয়েছে আর Variable Frequency Drive(VFD) Panel ইতপূর্বে ক্রয় করা হয়েছে বিধায় তা পূর্ব অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে ক্রয় করা হবে বিবেচনায় নিয়ে প্রাক্কলনটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.১২ - তারিখঃ ৯/৮/২৩ ১১:০৩ পূর্বাহ্ণ

আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার চলতি অথ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার পরিচালন খাতের প্লান্ট মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন উপখাতের সিরিয়াল নং-১১৪ প্যাকেজ নং-G -১০৮ হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.১৩ - তারিখঃ ৯/৮/২৩ ১১:০৬ পূর্বাহ্ণ

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ২) এর র ওয়াটার পাম্প মোটরে ২২০ KW ক্ষমতার Variable Frequency Drive(VFD) স্থাপন শীর্ষক Supply, Installation & Commissioning of 220 KW Motor Drive for Variable speed of Raw Water Pump at SWTP কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ৪৭,৪৯,৪৮৪.০০ (টাকা সাতচল্লিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চারশত চুরাশি) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় OTM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয়ের আওতাধীন।

৯/৮/২৩ ১১:০৭ পূর্বাহ্ণ মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৯/৮/২৩ ২:১৯ অপরাহ্ণ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১০/৮/২৩ ২:০০ অপরাহ্ণ মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১০/৮/২৩ ৬:৩৭ অপরাহ্ণ মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

১১/৮/২৩ ১১:৪০ পূর্বাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~১১/৮/২৩ ১১:৪০ পূর্বাহ্ণ~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

সংযুক্তিসমূহ (১):
১। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সাপাশো ফেজ-২ এর অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি.

অনুচ্ছেদ ১.১৪ - তারিখঃ ২১/৮/২৩ ৫:৩২ অপরাহ্ণ

Please bring the hard copy of the estimate to discuss again.

২১/৮/২৩ ৫:৩২ অপরাহ্ণ
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

২৩/৮/২৩ ৬:৫৮ অপরাহ্ণ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২৩/৮/২৩ ১১:৪৯ অপরাহ্ণ মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৪/৮/২৩ ৮:৩৯ পূর্বাহ্ণ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	~~২৪/৮/২৩ ৮:৩৯ পূর্বাহ্ণ~~ ~~মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ~~ ~~উপ সহকারী প্রকৌশলী~~ ~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ ১.১৫ - তারিখঃ ২৪/৮/২৩ ৩:৫৭ অপরাহ্ণ

অনুচ্ছেদ-১.১৪ এর নির্দেশ মোতাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনা অনুযায়ী নথিটি পুনরায় উপস্থাপন করা হল।

অনুচ্ছেদ ১.১৬ - তারিখঃ ২৪/৮/২৩ ৩:৫৮ অপরাহ্ণ

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ২) এর র ওয়াটার পাম্প মোটরে ২২০ KW ক্ষমতার Variable Frequency Drive(VFD) স্থাপন শীর্ষক Supply, Installation & Commissioning of 220 KW Motor Drive for Variable speed of Raw Water Pump at SWTP কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ৪৭,৪৯,৪৮৪.০০ (টাকা সাতচল্লিশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার চারশত চুরাশি) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় OTM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয়ের আওতাধীন।

২৪/৮/২৩ ৪:০১ অপরাহ্ণ মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৪/৮/২৩ ৪:১৮ অপরাহ্ণ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৪/৮/২৩ ৬:৫৫ অপরাহ্ণ মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৫/৮/২৩ ১০:৪২ অপরাহ্ণ মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

২৬/৮/২৩ ৩:২৮ অপরাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

~~২৬/৮/২৩ ৩:২৮ অপরাহ্ণ~~
~~এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)~~
~~উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর~~

অনুচ্ছেদ ১.১৭ - তারিখঃ ২৭/৮/২৩ ৬:০৬ অপরাহ্ণ

Approved.

২৭/৮/২৩ ৬:১৭ অপরাহ্ণ
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

২৮/৮/২৩ ৫:৫৪ পূর্বাহ্ণ
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

২৮/৮/২৩ ১১:৪৮ পূর্বাহ্ণ
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

~~২৮/৮/২৩ ১১:৪৮ পূর্বাহ্ণ~~
~~মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন~~
~~সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)~~
~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ ১.১৮ - তারিখঃ ১১/১০/২৩ ১২:২৩ অপরাহ্ণ

Tender Invitation and opening successfully Evaluation completed & Notification of award (NOA) have Issued to the wining bidder. Please Take necessary action for contract.

১১/১০/২৩ ১২:২৪ অপরাহ্ণ
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

১১/১০/২৩ ৪:৪২ অপরাহ্ণ
মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

ঢাকা ওয়াসা

(১০) Tender Notice;
(১১) পত্রিকার পেপার কার্টিং ।
(১২) Standard tender document (TDS);
(১৩) Standard tender document (PCC);
(১৪) Tender Opening Report (TOR 1&2);
(১৫) Tender Evaluation Report (TER);
(১৬) Workflow History;
(১৭) Technical Specification;
(১৮) The General Specification;
(১৯) Notification of Awards (NOA);
(২০) পারফরমেন্স সিকিউরিটি জমা।

১.১৯। ক্রমিক নং-১০ হতে ২০ পর্যন্ত সদয় দেখা যেতে পারে। Supply, Installation & Commissioning of 220 KW Motor Drive for Variable Speed of Raw Water Pump at SWTP কাজের জন্য গত ২১.০৯.২০২৩ইং তারিখে **M/S. Faisal Enterprise** এর দাখিলকৃত ৮:৩৮,৩০,০০০.০০৩ (আট লক্ষ ত্রিশ হাজার দশমিক শুন্য শুন্য তিন) টাকার দরপত্রটি Tender Evaluation Committee (TEC) কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে মূল্যয়িত হওয়ায় দরপত্রটি অর্থ মন্ত্রণায়য়ের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ Delegation of financial power এর অফিস আদেশ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে **M/S. Faisal Enterprise** এর অনুকূলে Notification of Awards (NOA) ইস্যু করা হয়। সে মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক আলোচ্য কাজের Performance security জমা প্রদান করেন।

১.২০। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ননামতে আলোচ্য কাজের ঠিকাদার **M/S. Faisal Enterprise** এর সহিত প্রচলিত স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তিপত্র সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হ'ল।

19.10.23 19/10/23 19.10.2023

(২১) Contract No. 46.05.0000.430.07.064.2023-24/eNOA-060, Date:19/10/2023 মোতাবেক ঠিকাদারের সহিত আলোচ্য কাজের সম্পাদিত চুক্তিপত্র।

১.২১। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৮ সদয় দেখা যেতে পারে। Supply, Installation & Commissioning of 220 KW Motor Drive for Variable Speed of Raw Water Pump at SWTP কাজটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ১৯/১০/২০২৩ইং তারিখে **M/S. Faisal Enterprise** এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত ক্রয় কাজটি সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের অনুকূলে কার্যাদেশ পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত কার্যাদেশ পত্র সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

25.10.23 25/10/23 25.10.2023

(২২) স্মারক নং:৪৬.১১৩.৪৩০.০০.০০.০৭.০৬৪.২০২৩-২৪.০৬১,তারিখ:২৫/১০/২০২৩ইং মোতাবেক ঠিকাদারের অনুকূলে ইস্যুকৃত কার্যাদেশ পত্র।