



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা।

ঘশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ

মোবাইল: ০১৭৩-০৪৫১৭০২, e-mail: ee.pjwtp2019@gmail.com

স্মারক নং: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১০৮.২৩- ৮৮৭

তারিখ: ২০/০৩/২০২৪ খ্রীঃ।

বরাবর,

মেসার্স অপটিমাম ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড,

৩৬/১৮, জহুরী মহল্লা, ব্লক-এফ, পিসিকালচার, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

বিষয়: **Supply of necessary items for roof waterproofing of Chlorine house, administration and residential building in BPS** কাজের সরবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

সূত্র: (১) চুক্তি নং: - ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১০৮.২৩.৩৪.৫৪-১১৩; তারিখ: ৩০/১০/২০২৩ খ্রীঃ

(২) কার্যাদেশ নং: - ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১০৮.২৩.৩৪.৫৪-১১৪; তারিখ: ৩০/১০/২০২৩ খ্রীঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রমতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে “Supply of necessary items for roof waterproofing of Chlorine house, administration and residential building in BPS” শীর্ষক কাজের মালামাল মেসার্স অপটিমাম ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড কর্তৃক গত ১৭/০১/২০২৪ইং তারিখে বিভাগীয় উপ-ভান্ডারে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত মালামাল যৌথ পরিদর্শনের জন্য আগামী ১৮/০১/২০২৪ইং তারিখ বেলা ১১.০০ টায় ধার্য করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে নির্ধারিত দিনক্ষেণে যৌথ পরিদর্শন কাজে উপস্থিত থেকে সহযোগীতা করার অনুরোধ করা হল।


গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

অনুলিপি:

০১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

০২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পিএন্ডডি (যা: ও ত:), ঢাকা ওয়াসা

০৩। অফিস কপি।






ঢাকা ওয়াসা
মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

চুক্তি নং:- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১০৮.২৩.৩৪.৫৪-১১৩; তারিখ: ৩০/১০/২০২৩ খ্রিঃ;
কার্যাদেশ নং:- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১০৮.২৩.৩৪.৫৪-১১৪; তারিখ: ৩০/১০/২০২৩ খ্রিঃ;
কাজের নাম: **Supply of necessary items for roof waterproofing of Chlorine house, administration and residential building in BPS.**
সরবরাহকারীর নাম: মেসার্স অপটিমাম ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড
ব্যবহারকারী বিভাগের নাম: পদ্মা পানি শোধনাগার।
সরবরাহের স্থান: শোধনাগারের বিভাগীয় উপ-ভান্ডার।






সরবরাহের তারিখ: ১৭/০১/২০২৪ খ্রিঃ

ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	প্রদেয় মালামালের পরিমাণ	গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
১	Apply the following items for roof water and heat proof treatment after removing the membrane, existing layer chipping and cleaning of the surface. 1. 1st Layer: 1 coat primer with Butadiene Rubber/modified acrylic/formulated integral liquid waterproofing compound Based Bonding Agent diluted with water over the whole area. Brand: Nitobond AR/ Dr. Fixit 302 or equivalent. 2. 2nd Layer: 1 coat of High Elasticity Fiber Reinforced Acrylic Based Waterproofing Roof Coating Con-Topseal/synroof Hi-build or equivalent raw paint over the prime coat applied area. 3. 3rd Layer: After applied the 2nd Layer of High Elasticity Fiber Reinforced Acrylic Based Waterproofing Roof Coating Con-Topseal/synroof Hi-build or equivalent Lay Fiber Mesh Cloth on Con-Topseal/synroof Hi-build or equivalent wet area & keep dry. 4. 4th Layer: Then apply the top coat of High Elasticity Fiber Reinforced Acrylic Based Waterproofing Roof Coating Con-Topseal/synroof Hi-build or equivalent on the whole fiber mesh cloth laying surface. 5th Layer: Apply the Final Coat fibre reinforced elastomeric waterproof coating/UV Resistance & Heat proofing Roofing Compound. Brand :RoofGurd/Nerolac Perma No Damp or equivalent.	7928 SFT	7928 SFT	7928 SFT	নাই

পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষর: উল্লেখিত মালামাল গুনাগুন যাচাই বাচাই ব্যতিরেকে পরিমাণ অনুযায়ী বুঝিয়া রাখা হল।

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর: 
মেসার্স ~~মেসার্স ব্রাদার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ওয়ার্কস~~
~~অপটিমাম ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড~~
ভান্ডার রক্ষক 
পদ্মা পানি শোধনাগার ঢাকা ওয়াসা।
উপ-সহকারী প্রকৌশলী 
পদ্মা পানি শোধনাগার ঢাকা ওয়াসা।
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী 
পদ্মা পানি শোধনাগার ঢাকা ওয়াসা।
নির্বাহী প্রকৌশলী 
পদ্মা পানি শোধনাগার ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষর: যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক ১৮/০১/২০২৪খ্রিঃ তারিখে মালামাল পরিদর্শন করা হল। সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় সমুদয় মালামাল পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা যেতে পারে।

মো: মেহেদী হাসান 
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার ঢাকা ওয়াসা।
মাহমুদ রিয়াদ 
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার ঢাকা ওয়াসা।
গাজী আসরিব বিন সালাম 
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার ঢাকা ওয়াসা।
সাদ্দ শাহরিয়ার হোসাইনী 
নির্বাহী প্রকৌশলী, পিএন্ডডি
(যা: ও ত:), ঢাকা ওয়াসা।
মির্জা গোলাম কিবরিয়া, 
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার
সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।