

=১= ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০০৮.২৩ নথির বিষয়: Supply of 400 MT Poly Aluminium Chloride (PAC) for PJWTP.
নোট: ১ নোটের বিষয়: Supply of 400 MT Poly Aluminium Chloride (PAC) for PWTP কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১০/১/২৩ ২:৫৩ অপরাহ্ন

সংযুক্তি ০১ হতে ০৭ দয়া করে দেখা যেতে পারে। পদ্মা পানি শোধনাগারের কার্যক্রম পুরোদমে চলমান আছে। বর্তমানে গড়ে ২৫০ হতে ২৬০ এমএলডি পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে। শোধনাগারের Defect Liability Period ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই শোধনাগারে স্থাপিত মেশিনারীজ ও যন্ত্রাংশ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও Spare parts পরিবর্তন ইত্যাদি কাজগুলো ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় করতে হচ্ছে। পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালণ ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগের IPS, BPS & WTP এই তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে পানি পরিশোধন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। অতপর পরিশোধিত পানি পাইপ লাইনের মাধ্যমে ঢাকা শহরে সরবরাহ করা হয়। পানি পরিশোধন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল (PAC, PAM, LIME, LIQUID CHLORINE etc) প্রয়োজন হয়। বিদেশ হতে আমদানী করতে হয়। উল্লেখিত কেমিক্যালগুলোর মধ্যে Poly Aluminum Chloride (PAC) এর মজুদ প্রায় শেষের দিকে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ৪০০ টন ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে যা দিয়ে কম/বেশি ৫ মাস চালানো সম্ভব। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক দৈনিক গড়ে ২৫০-২৬০ এমএলডি হারে পানি উৎপাদন করা হচ্ছে। তাই ৫ম লটে জরুরী ভিত্তিতে ৪০০ টন Poly Aluminum Chloride (PAC) সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বিগত সময়ের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, বাৎসরিক ভাবে কেমিক্যাল মজুদ করলে গুরুতর মান খারাপ/নষ্ট /অপচয় হতে পারে তাই একাধিক লটে ভাগ করে প্রসেস কেমিক্যাল সংগ্রহ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রসেস কেমিক্যাল বিদেশ হতে আমদানী করতে হয় তাই চুক্তির পর সরবরাহকারীদের চার হতে পাঁচ মাস সময় দিতে হয়।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১০/১/২৩ ২:৫৪ অপরাহ্ন

পানি পরিশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কেমিক্যাল Poly Aluminum Chloride (PAC) সংগ্রহ করার লক্ষ্যে টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং e-GP তে সর্বশেষ গৃহীত দরের আলোকে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। যাতে প্রাক্কলনের পরিমান সর্বমোট ৮৩,২৫,৩৩,২৪৮.৪০/= (তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশত আটচল্লিশ দশমিক চার শূন্য) টাকার প্রাক্কলনটি পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। উক্ত প্রাক্কলনের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং ২০৫ খোঁক হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। যা পরবর্তীতে রিভাইজ ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উক্ত ক্রয় অনুমোদনের বিষয়টি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের এখতিয়ারভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১০/১/২৩ ২:৫৫ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে ঢাকা ওয়াসার পদ্মা পানি শোধনাগারে পানি পরিশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কেমিক্যাল Poly Aluminum Chloride (PAC) সংগ্রহ করার লক্ষ্যে Supply of 400 MT Poly Aluminium Chloride (PAC) for PWTP কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট ৮৩,২৫,৩৩,২৪৮.৪০/= (তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশত আটচল্লিশ দশমিক চার শূন্য) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

			
১০/১/২৩ ৩:৫৬ অপরাহ্ন অমিত বিশ্বাস উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	১১/১/২৩ ১:০৬ অপরাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	১২/১/২৩ ৫:৪৭ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	১৪/১/২৩ ৭:৩৩ অপরাহ্ন মোঃ এমাহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ১৪/১/২৩ ৭:৩৩ পূর্বাহ্ন

২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংগ্রহীত ও প্রস্তাবিত প্যাক নথির বিবরণসহ পুনঃ পেশ করুন।

			
১৪/১/২৩ ৭:৩৩ পূর্বাহ্ন মোঃ এমাহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	১৫/১/২৩ ১১:৫১ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	১৭/১/২৩ ১:৪৫ অপরাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	১৭/১/২৩ ৩:০২ অপরাহ্ন অমিত বিশ্বাস উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ


অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখ: ১৭/১/২৩ ২:৩৯ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৩ এর আলোকে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংগ্রহীত ও প্রস্তাবিত প্যাক নথির বিবরণসহ পুনঃ পেশ কার হ'ল (দ্রষ্টব্য সংযুক্তি ৯)। এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে ঢাকা ওয়াসার পদ্মা পানি শোধনাগারে পানি পরিশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কেমিক্যাল Poly Aluminum Chloride (PAC) সংগ্রহ করার লক্ষ্যে Supply of 400 MT Poly Aluminium Chloride (PAC) for PWTP কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট ৮৩,২৫,৩৩,২৪৮.৪০/= (তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশত আটচল্লিশ দশমিক চার শূন্য) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

=27

 ১৭/১/২৩ ৩:০২ অপরাহ্ন অমিত বিশ্বাস উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	 ১৭/১/২৩ ৫:১৫ অপরাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	 ১৮/১/২৩ ৯:৪২ পূর্বাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	২১/১/২৩ ১০:৫৭ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
--	--	---	--

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখ: ২১/১/২৩ ১০:৫৬ পূর্বাহ্ন
 পরিমান ২ লটে ভাগ করে প্রাক্কলন পেশ করুন।

 ২১/১/২৩ ১০:৫৭ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	 ২১/১/২৩ ৭:১৮ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	 ২৪/১/২৩ ৮:২০ অপরাহ্ন অমিত বিশ্বাস উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ
---	---	--


অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখ: ২৪/১/২৩ ৮:২০ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৫ এর আলোকে প্রথম লটে ২০০ মেট্রিকটন হিসাব করে প্রাক্কলন সংশোধিত আকারে উপস্থাপন করা হ'ল। উল্লেখ্য যে, উক্ত মালামাল বিদেশ হতে আমদানী নির্ভর হওয়ায় বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে দুইটি লটে ভাগ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে ঢাকা ওয়াসার পদ্মা পানি শোধনাগারে পানি পরিশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কেমিক্যাল Poly Aluminum Chloride (PAC) সংগ্রহ করার লক্ষে Supply of 200 MT Poly Aluminium Chloride (PAC) for PWTP কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট ৳ ১১,৬২,৬৭,৬২৪.২০/= (এক কোটি বায়ট্রি লক্ষ সাতষট্রি হাজার ছয়শত চব্বিশ দশমিক দুই শূন্য) টাকার সংশোধিত প্রাক্কলনটি (দ্রষ্টব্য সংযুক্তি ১০) আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

 ২৪/১/২৩ ৮:৩২ অপরাহ্ন অমিত বিশ্বাস উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	 ২৫/১/২৩ ৯:৪৫ পূর্বাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	 ২৬/১/২৩ ২:২৭ পূর্বাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	২৭/১/২৩ ৪:৫৭ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
--	--	---	---



অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখ: ২৭/১/২৩ ৪:৫৭ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.৬ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হ'ল।

 ২৭/১/২৩ ৪:৫৭ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	 ২৮/১/২৩ ৫:৫১ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	 ৩০/১/২৩ ৮:৫১ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএন্ডএম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএন্ডএম) এর দপ্তর
--	--	--

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখ: ৩০/১/২৩ ৮:৫০ অপরাহ্ন

Please bring the hard copy of attachments 2 & 9 for discussion.

 ৩০/১/২৩ ৮:৫১ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএন্ডএম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএন্ডএম) এর দপ্তর	 ৩১/১/২৩ ৫:০০ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	 ৭/২/২৩ ২:০০ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	 ৭/২/২৩ ৪:০০ অপরাহ্ন অমিত বিশ্বাস উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ
--	--	--	--

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখ: ৭/২/২৩ ৪:০১ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক সংযুক্তি ২ এবং ৯ এর হার্ডকপি সহ আলোচনা হয়েছে। আলোচনা মোতাবেক নথিটি উপস্থাপন করা হ'ল। উল্লেখ্য যে, মালামালের গুণগত মান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর পাশাপাশি ঢাকা ওয়াসার সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে ঢাকা ওয়াসার পদ্মা পানি শোধনাগারে পানি পরিশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কেমিক্যাল Poly Aluminum Chloride (PAC) সংগ্রহ করার লক্ষে Supply of 200 MT Poly Aluminium Chloride (PAC) for PWTP কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট ৳ ১১,৬২,৬৭,৬২৪.২০/= (এক কোটি বায়ট্রি লক্ষ সাতষট্রি হাজার ছয়শত চব্বিশ দশমিক দুই শূন্য) টাকার সংশোধিত প্রাক্কলনটি (দ্রষ্টব্য সংযুক্তি ১০) আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

ঢাকা ওয়াসা

৯/২/২৩ ৪:০৯ অপরাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	৮/২/২৩ ৭:১৮ পূর্বাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	৯/২/২৩ ১২:৫৩ পূর্বাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	৯/২/২৩ ১১:২৬ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
---	--	--	---

অনুচ্ছেদ ১.১০ - তারিখ: ৯/২/২৩ ১১:২৬ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.৯ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

৯/২/২৩ ১১:২৬ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	১৩/২/২৩ ১১:১০ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২২/২/২৩ ১১:৩৫ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম) এর দপ্তর
---	---	--

অনুচ্ছেদ ১.১১ - তারিখ: ২২/২/২৩ ১১:৩৫ অপরাহ্ন

Needs urgent discussion on attachment 9.

২২/২/২৩ ১১:৩৫ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম) এর দপ্তর	২৩/২/২৩ ৬:৫১ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	২৩/২/২৩ ৬:৩২ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	২৮/২/২৩ ১০:২০ পূর্বাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ
--	--	--	--

অনুচ্ছেদ ১.১২ - তারিখ: ২৮/২/২৩ ১০:১১ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.১১ এর নির্দেশনা মোতাবেক সংযুক্তি ৯ এর হার্ডকপি সহ আলোচনা হয়েছে। আলোচনা মোতাবেক সংশোধিত সংযুক্তি ১১ নথিতে উপস্থাপন করা হ'ল। উল্লেখ্য যে, মালামালের গুনগত মান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর পাশাপাশি ঢাকা ওয়াসার সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.১৩ - তারিখ: ২৮/২/২৩ ১০:১১ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে ঢাকা ওয়াসার পদ্মা পানি শোধনাগারে পানি পরিশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কেমিক্যাল Poly Aluminum Chloride (PAC) সংগ্রহ করার লক্ষ্যে Supply of 200 MT Poly Aluminum Chloride (PAC) for PWTP কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট ৬১,৬২,৬৭,৬২৪.২০/= (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ সাতষট্টি হাজার ছয়শত চব্বিশ দশমিক দুই শূন্য) টাকার সংশোধিত প্রাকলনটি (দ্রষ্টব্য সংযুক্তি ১০) আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) e-GP তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

২৮/২/২৩ ১০:২০ পূর্বাহ্ন মোঃ ফরহাদ হোসেন সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	২৮/২/২৩ ৭:২৮ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ	১/৩/২৩ ৩:০০ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	১/৩/২৩ ৬:৩৫ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
--	--	--	---

অনুচ্ছেদ ১.১৪ - তারিখ: ১/৩/২৩ ১১:৩৯ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.13.

১/৩/২৩ ১১:৩৯ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম) এর দপ্তর	১/৩/২৩ ১১:২৮ অপরাহ্ন প্রকৌশলী ডাকিম এ. মন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর
---	--

অনুচ্ছেদ ১.১৫ - তারিখ: ১৩/৩/২৩ ১১:২৭ অপরাহ্ন

Okay

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

১৩/৩/২৩ ১১:২৮ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী ডাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

১৪/৩/২৩ ৯:১৬ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সাহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড এম) এর দপ্তর

২০/৩/২৩ ৯:৩৯ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুজ্জামান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

২২/৩/২৩ ৫:৩৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ আসরিব বিন সালিম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

অনুচ্ছেদ ১.১৬ - তারিখ: ২২/৩/২৩ ৫:৩১ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.১৫ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ই-জিপিতে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন।

২২/৩/২৩ ৫:৩৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ আসরিব বিন সালিম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

১৬/৪/২৩ ১:৩৯ অপরাহ্ন
মোঃ ফরিদ রিয়াদ
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৯/৪/২৩ ১২:০৯ অপরাহ্ন
মোঃ ফরিদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৯/৪/২৩ ১২:০৯ অপরাহ্ন
অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

১২ Supply of 200 MT Poly Aluminium Chloride (PAC) for PWTP (Lot-1) এর e-GP তে APP ফরমেট এবং অনুমোদন কপি।

১৩ e-GP তে Tender এর TDS, PCC এবং IFT এর কপি।

১.১৭। আলোচ্য দরপত্রটি বহুল প্রচলিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা, জনতথ্য বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল। যা সদয় স্বাক্ষর করতঃ প্রেরণ করা যেতে পারে।

০২.০৫.২৩

অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

০২.০৫.২৩

মোঃ ফরিদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

০২.০৫.২৩

০২.০৫.২০২৩
গাজী আসরিব বিন সালিম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১৪ স্মারক নং-৪৬.১১৩.৬২৮.০০০.০০.২৪.২০২৩-১০০৯; তারিখ: ০২/০৫/২০২৩ইং বহুল প্রচারিত ৩ (তিন) টি দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকরণ প্রসঙ্গে।

১৫ স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৫০.২০১৫-৩৯২; তারিখ: ০৩/০৫/২০২৩ইং বহুল প্রচারিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের কপি।

1181

- ১.১৯। আলোচ্য কাজের Contract Agreement (Form PG2-7) তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াশা।

১৫
২৫/১২/১৯
মোঃ ফরহাদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনপ্লার
ঢাকা ওয়াশা।

25.06.2023
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনগার
ঢাকা ওয়াসা।

- ১.২১। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

A/E
স্বঃ
২৫/৫/২৩
মোঃ ফরহাদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

Arno
 15.06.2023
 গাজী আসরিব বিন সালাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 পদ্মা পানি শোধনাগার
 ঢাকা ওয়াসা।

- ২৪। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০০৮.২৩.১৩৮.১৫২-৪২৯; তারিখঃ ২৫/০৬/২০২৩ ইং আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।

ঢাকা ওয়াসা



১৪/৩/২৩ ৯:১৬ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
প-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
প-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর



২০/৩/২৩ ৯:৩৯ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২২/৩/২৩ ৫:৩৩ পূর্বাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

অনুচ্ছেদ ১.১৬ - তারিখ: ২২/৩/২৩ ৫:৩১ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.১৫ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ই-জিপিতে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন।



২২/৩/২৩ ৫:৩৩ পূর্বাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



১৬/৪/২৩ ১:৩৯ অপরাহ্ন
মাহমুদ রিয়াদ
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



২৯/৫/২৩ ১২:০৯ অপরাহ্ন
মোঃ ফরহাদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



১১/৩/২৪ ১:৫১ অপরাহ্ন
অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

অনুচ্ছেদ ১.১৭ - তারিখ: ১১/৩/২৪ ১:৩১ অপরাহ্ন

টেন্ডার আই ডি ৪২৪০৫৫, চুক্তি নং ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০০৮.২৩.১৩৮.১৫২-৪২৮, তারিখ: ২৫/০৬/২০২৩ইং, কার্যাদেশ নং ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০০৮.২৩.১৩৮.১৫২-৪২৯, তারিখ: ২৫/০৬/২০২৩ইং মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগারে Supply of 200 MT Poly Aluminium Chloride (PAC) for PWTP (Lot-১). কাজের মালামাল (২০০ মেট্রিকটন) M/S Mollick Trading Corporation কর্তৃক চালানোর মাধ্যমে প্ল্যান্টের উপ-ভাডারে সরবরাহ করা হয়েছে, উক্ত মালামালের নমুনা পরীক্ষার জন্য বি আর টি সি (বুয়েট) প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর বি আর টি সি (বুয়েট) কর্তৃক Poly Aluminium Chloride (PAC) এর টেস্ট রিপোর্ট অত্র বিভাগ প্রেরণ করা হয়েছে (সংযুক্তি ১০ টেস্ট রিপোর্ট) এছাড়া সরবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত ২০০ মেট্রিকটন Poly Aluminium Chloride (PAC) মালামাল গৃহীত হয়। বি আর টি সি (বুয়েট) কর্তৃক নমুনা পরীক্ষায় মালামালের গুণগত মান সন্তোষজনক পাওয়ায় সরবরাহকৃত ২০০ মেট্রিকটন Poly Aluminium Chloride (PAC) গ্রহণ করা যেতে পারে নিম্নে টেন্ডারের স্পেসিফিকেশনে বর্ণিত বিভিন্ন প্যারামিটারের নির্ধারিত মাত্রা এবং ল্যাব টেস্টে প্রাপ্ত ফলাফল দেয়া হলোঃ

Sl No	Test Parameters	As per Specification	Result obtained from BUET
1	Aluminium Content, as Al ₂ O ₃ , % (w/w), inimum	30%	3.02%
2	PH of 5% solution	2.25-5.0	3.66%
3	Iron (as Fe), Maximum	0.01%	0.0035%
4	Bulk density	0.77	0.77
5	Water Insoluble matter, % (w/w), Minimum	0.2	0.49



এমতাবস্থায়, বি আর টি সি (বুয়েট) হতে প্রাপ্ত টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, স্পেসিফিকেশন মোতাবেক প্যারামিটারগুলোর প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক। অতএব উক্ত টেস্ট রিপোর্ট সহ সরবরাহকৃত ২০০ মেট্রিক টন Poly Aluminium Chloride (PAC) গ্রহণ করা যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

২০/৩/২৪ ৫:২৭ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

সংযুক্তিসমূহ (২):

- ১। মালামালের বুয়েট টেস্ট রিপোর্ট।.pdf
- ২। মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১৮ - তারিখ: ২০/৩/২৪ ৯:৫৮ অপরাহ্ন
Okay

			
২০/৩/২৪ ৯:৫৮ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২১/৩/২৪ ৩:৪৬ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্তাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২১/৩/২৪ ৫:৩১ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	২১/৩/২৪ ৫:৩১ অপরাহ্ন অমিত বিশ্বাস উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার

