ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩০.০৭.১৮৪.২৩ নথির বিষয়: Supply of infill & related services for 250 RT cooling tower.
নোট: ১ নোটের বিষয়: **Supply of infill & related services for 250 RT cooling tower কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৫/৮/২৩ ৯:৪৩ অপরাহ্ণ

সংযুক্ত ক্রঃ নং-০১ হতে ০৫ দয়া করে দেখা যেতে পারে। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ এর গ্যাস জেনারেটর এর সহিত তিন সেট কুলিং টাওয়ার রয়েছে এবং পরবর্তীতে গ্যাস জেনারেটর ৪ এর সহিত আরও একটি কুলিং টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। এই সকল গ্যাস জেনারেটর পরিচালনের জন্য কুলিং সিস্টেম অত্যাবশ্যকীয় ভাবে কাজ করে থাকে। গ্যাস জেনারেটর এর কুলিং সিস্টেম ঠিক না থাকলে ইঞ্জিন এর লুব অয়েল টেম্পারেচার, জেকেট ওয়াটার টেম্পারেচার, মিক্সার টেম্পারেচার বৃদ্ধি পেয়ে গ্যাস জেনারেটর সমূহ প্রায়শঃই বন্ধ হয়ে যায়। তাই সব সময় গ্যাস জেনারেটর এর কুলিং টাওয়ার সঠিকভাবে কাজ করা প্রয়োজন। বর্তমানে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার এর গ্যাস জেনারেটর কুলিং টাওয়ার সমূহ ২০০৭-০৮ সাল হতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১, ২ ও ৩ নং জেনারেটরের কুলিং টাওয়ার এর ইনফিল পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে ৪ নং কুলিং টাওয়ার এর জন্য এক সেট ইনফিলসহ কিছু স্পেয়ার পার্টস সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। আলোচ্য কাজটি জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদনের জন্য পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্র: নং-৫দ্র:) যাতে টাকার পরিমান দাড়িয়েছে সর্বমোট = ৯,৭৭,১৬০/- (নয় লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশত ষাট) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-১) এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার পানি ও পয়ঃ শোধনাগার(ওএন্ডএম) খাতের সিরিয়াল নং-M-30 , প্যাকেজ নং- G-26 এ OTM(e-GP) তে সম্পাদনের অনুমোদন রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৫/৮/২৩ ৯:৪৩ অপরাহ্ণ

Supply of infill & related services for 250 RT cooling tower ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রতিযোগীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজটি পাবলিক প্রকিউমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM-e-GP) তে সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৫/৮/২৩ ৯:৪৪ অপরাহ্ণ

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Supply of infill & related services for 250 RT cooling tower ক্রয় কাজে উপস্থাপিত সর্বমোট = ৯,৭৭,১৬০/- (নয় লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশত ষাট) টাকা কাজের প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিআর ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM-e-GP) তে সম্পাদন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

২৫/৮/২৩ ৯:৪৭ অপরাহ্ণ মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৫/৮/২৩ ১০:৩৭ অপরাহ্ণ মেহনাজ মুশফিকা উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৭/৮/২৩ ১:৫০ অপরাহ্ণ মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৭/৮/২৩ ২:৩১ অপরাহ্ণ মেহনাজ মুশফিকা উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

২৭/৮/২৩ ২:৩৩ অপরাহ্ণ
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

~~২৭/৮/২৩ ২:৩৩ অপরাহ্ণ~~
~~মির্জা গোলাম কিবরিয়া~~
~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~
~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

সংযুক্তিসমূহ (৫):

১। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ১। সাপাশো ফেজ-১ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।.

২। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ২। ইন্সপেকশন রিপোর্ট।.

৩। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৩। কুলিং টাওয়ার ড্রয়িং।.

৪। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৪। পূর্বানুমোদিত দর।.

৫। সংযুক্ত ক্রমিক নং- ৫। আলোচ্য ক্রয় কাজের প্রাক্কলন।.

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৮/৮/২৩ ১০:২৪ পূর্বাহ্ন

Approved.

২৮/৮/২৩ ১১:৩৩ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২৮/৮/২৩ ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	~~২৮/৮/২৩ ১১:৪৬ পূর্বাহ্ন~~ ~~মেহনাজ মুশফিকা~~ ~~উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী~~ ~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার~~ ~~(অপারেশন)~~

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৫/১০/২৩ ৩:০২ অপরাহ্ন

দরপত্র আহবান, যাচাই বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। Winning Tenderer কে NoA প্রদান করা হয়েছে। Winning Tenderer এর সহিত Contract signing এর প্রয়জনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করুন।

২৫/১০/২৩ ৩:০৩ অপরাহ্ন মেহনাজ মুশফিকা উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৯/১০/২৩ ৬:৩৮ অপরাহ্ন মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)