

মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

Sub: Supply of Infill & Related Services for 250 RT Cooling Tower কাজের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

সূত্র : ০১। চুক্তি নং ও তারিখ: 46.05.0000.430.07.184.2023-24/NOA-70, Date: 09/11/2023.

০২। কার্যাদেশ নং ও তারিখ: 46.113.430.00.00.07.184.2023-24.071, Date:12/11/2023.

ঠিকাদারের নাম : M/S. Suzana Enterprise

সরবরাহের তারিখ: ০৩/০১/২০২৪ ইং।

সরবরাহের স্থান :সায়দাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শনের তারিখ: ১১/০১/২০২৪ ইং।

ক্র: নং	মালামালের বিবরণ	সিডিউলে মালের পরিমান	জমা দেয়া মালের পরিমান	গ্রহণযোগ্য মালের পরিমান	মন্তব্য
01.	Triangular Type Infill for 250 RT Cooling Tower Infill Type	01 Set	01 Set	01 Set	যৌথ পরিদর্শনে মালামাল সন্তোষজনক পাওয়ায় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।
02.	Sprinkle Head for 350 & 250RT Colling Tower, Inlet Dia:8" Thickness:10-15mm, Distribution Hole=6Nos, Distribution Hole dia:3" Material Aluminium alloy.	02 Pcs	02 Pcs	02 Pcs	
03.	Sprinkle Pipe for 350 & 250RT Cooling Tower Pipe Length-7 Feet Pipe diameter 3", Pipe Hole 84-90 Nos, Hole Dia-10mm	18 Pcs	18 Pcs	18 Pcs	
04.	Sprinkler Distribution Pipe Blade for 350 & 250RT Cooling Tower Pipe Length:7 Feet, Width:1; Blade Materials Fiber.	18 Pcs	18 Pcs	18 Pcs	

সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষর:

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হ'ল এবং তা সঠিক পাওয়া গেল। সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ সিডিউলে উল্লেখিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সঠিক পাওয়ায় সমুদয় মালামাল সমূহ পরীক্ষা ব্যতীত গ্রহণ করা হ'ল।

মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু
উপ-সহ: প্রকৌশলী

সাপাশো(পরি.) বিভাগ,ঢাকাওয়াসা।

মেহনাজ মুশফিকা
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

সাপাশো (পরি.) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো (পরিচালন) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী

সাপাশো (রক্ষনাবেক্ষণ) বিভাগ ঢাকা ওয়াসা।

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপ শোঃ সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।