



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

২০

ঢাকা ওয়াসা

মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

কাজের নাম : Supply of necessary mechanical equipments, spare parts for repair and maintenance works under FM Division-1. কাজ।

কার্যাদেশ নং- ৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০১৮.২০২৩.৩৮, তাং-০২/০১/২০২৪ ইং

চুক্তি নং- DWASA/FMD-1/Contract-2023-24/38, Date: 02/01/2024

সরবরাহকারী/ঠিকাদারের নামঃ মেসার্স আর এস টেকনোলজিস

বাবহারকারী বিভাগের নামঃ এফ.এম বিভাগ-১।

সরবরাহের স্থানঃ ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

ক্রয়কারী বিভাগের নামঃ এফ.এম বিভাগ-১।

সরবরাহের তারিখঃ ১৫/০২/২০২৪ইং।

যৌথ পরিদর্শনের তারিখঃ ২৭/০২/২০২৪ইং।

ক্রমিক	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণ যোগ্য মালামালের পরিমাণ	মন্তব্য
1	150 mm or 6"dia cable guard.	2000 Nos	2000 Nos	2000 Nos	সরবরাহকৃত মালামালসমূহ প্রদত্ত সিডিউল অনুযায়ী হওয়ায় গ্রহণ করা যেতে পারে
2	Ferrule (Size 35) made by copper.	500 Nos	500 Nos	500 Nos	
3	Ferrule (Size 50 RM) made by copper.	1000 Nos	1000 Nos	1000 Nos	
4	Plastic. Tape.	3000 Nos	3000 Nos	3000 Nos	
5	(4"x6" dia) M S Reducer	19 Nos	19 Nos	19 Nos	
6	Cable socket 50 mm	1000 Nos	1000 Nos	1000 Nos	
7	Cable socket 95 mm	100 Nos	100 Nos	100 Nos	
8	450 mm dia & (4-5) mm thickness Bond Plate	60 Nos	60 Nos	60 Nos	
9	Portable Welding machine	1 Nos	1 Nos	1 Nos	
10	315 Amps AC ARC Industrial Welding machine	1 Nos	1 Nos	1 Nos	
11	Mega Digital Weight Scale 50 gm to 300 kg	2 Nos	2 Nos	2 Nos	

মালামাল সরবরাহকারীর স্বাক্ষরঃ


যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল)
পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শন করা হ'ল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। পারফরমেন্স
টেস্ট রিপোর্ট সঠিক পাওয়া সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।


২৭/২/২৪

(সুজন চন্দ্র বর্মেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী

এফ এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা


২৭.২.২৪


(মোঃ ছরোয়ার হোসেন খান)
নির্বাহী প্রকৌশলী

ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা


২৭/২/২৪

(সাইদ শাহরিয়ার হোসাইনী)
নির্বাহী প্রকৌশলী

পিএন্ডভি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা


২৭.২.২৪

(মোঃ আর লতিফ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

আরপিইএন্ডএম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক ঠিকাদারের সরবরাহকৃত মালামাল পরিদর্শন করে বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া যায়। পরবর্তীতে সরবরাহকৃত মালামালের পারফরমেন্স
টেস্ট করা হলে পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট সঠিক পাওয়া যায়।

এমতাবস্থায়, ঠিকাদারের সরবরাহকৃত আলোচ্য কাজের মালামাল সমূহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।


২৭/২/২৪


(সুজন চন্দ্র বর্মেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী

এফ এম বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা


২৭/২/২৪

(সাইদ শাহরিয়ার হোসাইনী)
নির্বাহী প্রকৌশলী

পিএন্ডভি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা


২৭.২.২৪

(মোঃ আর লতিফ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

আরপিইএন্ডএম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

৩৯

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

দারুস সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

অভিযোগ কেন্দ্র : ০২৪৮০৩১৯৫০, মোবাইল-০১৮৭৯৮২৯৭০০, নিঃস্রঃ অফিস : ০২৪৮০৩১৬৪৬, মোবাইল-০১৮১১৪৪৪১৩৬, E-mail:- ee_fmd2@yahoo.com

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৪.০০.০০. ১০৪,

তারিখঃ- ০৩-০৩-২৪

Performance Test Report

Name of the Work : Supply of necessary mechanical equipments, spare parts for repair and maintenance works under FM Division-1

Name of the Contractor : R S Technocracy

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৩.০০.০০. ০১৮.২০২৪.৩৮১

তারিখঃ ২৯/০২/২০২৪ইং

Description of executed works: Supply of necessary mechanical equipments, spare parts for repair and maintenance works under FM Division-1

SL No	Name of goods	Qty	Name of pump station	Remarks
1	150 mm or 6"dia cable guard.	1(one) no	Installation at Kazipara-2	Satisfactory
2	Ferrule (Size 35) made by copper.	1(one) no	Installation at Kazipara-2	Satisfactory
3	Ferrule (Size 50 RM) made by copper.	1(one) no	Installation at Monipur-5	Satisfactory
4	Plastic. Tape.	1(one) no	Installation at Monipur-5	Satisfactory
5	(4"x6" dia) M S Reducer	1(one) no	Installation at Eastern Housing-1	Satisfactory
6	Cable socket 50 mm	1(one) no	Installation at Eastern Housing-1	Satisfactory
7	Cable socket 95 mm	1(one) no	Installation at Uttara-4	Satisfactory
8	450 mm dia & (4-5) mm thickness Bond Plate	1(one) no	Installation at Kawla-1	Satisfactory
9	Portable Welding machine	1(one) no	Used at Basundrara-3	Satisfactory
10	315 Amps AC ARC Industrial Welding machine	1(one) no	Used at Welding shop	Satisfactory
11	Mega Digital Weight Scale 50 gm to 300 kg	1(one) no	Used at Store.	Satisfactory

The above mentioned performance report is successfully completed as per specification and within the schedule time, Sending for further necessary action.

[Signature]
03-03-24

Md. Shahadat Hossain
Sub-Assistant Engineer
F.M.D-2, DWASA.

[Signature]
3.03.24

Riad Ahmed
Assistant Engineer
F.M.D-2, DWASA

[Signature]
3/3/24

Sk. Arif Rahman Jetu
Executive Engineer
F.M.D-2, DWASA.