



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার


আফতাবনগর, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটির রিপোর্ট


কাজের নাম	ঃ “ Supply of Fuse Disconnecter Switch, Compressor & Installation with gas charge of chiller at SDIP of Dasherakandi STP”.
কার্যাদেশ নং-	ঃ ৪৬.১১৩.৬৩৭.০০.০০.১৩৪.২০২৫-৯৩৮; তারিখঃ ১৯/০২/২০২৬ইং।
টেন্ডার আইডি	ঃ ১২০৮৮৭০
ঠিকাদারের নাম	ঃ Advance Multiple Technology
বিভাগের নাম	ঃ দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার।
কার্য সম্পাদনের তারিখ	ঃ ১০/০৩/২০২৬ইং
পরিদর্শনের তারিখ	ঃ ১৬/০৩/২০২৬ইং

ক্রঃ নং	বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
1.	Fuse Disconnecter Switch Model: HH15-800/3, Ue: 415V/690V, AC-22B, Ie: 800A/500A, 50Hz, Brand-CHINT, Origin: China.	1 Set	1 Set	1 Set	নাই
2.	Supply of compressor for Chiller-1 Brand: Emerson, Copeland Scroll Origin: Thailand	1 Nos	1 Nos	1 Nos	নাই
3.	Supply of Refrigerant R407c Gas	2 Cyl	2 Cyl	2 Cyl	নাই
4.	Supply of Dry Nitrogen	1 Cyl	1 Cyl	1 Cyl	নাই
5.	Gas recovery from the system	1 Job	সম্পাদিত		
6.	Leak repair & testing by dry Nitrogen, welding, Vacuuming, Gas charging & running the chiller.	2 Job	সম্পাদিত		


পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটির রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ পয়ঃশোধনাগারের আলোচ্য কাজের আওতায় Fuse Disconnecter Switch, Compressor for Chiller, Refrigerant, Nitrogen সরবরাহ এবং Gas recovery ও Leak repair & testing কার্যক্রমটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে; যা পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটি কর্তৃক ১৬/০৩/২০২৬ তারিখে পরিদর্শন করতঃ সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে।


16/3/26

মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার ও
সদস্য-সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।


16/03/2026

মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিভিডি (তড়িৎ ও যান্ত্রিক) বিভাগ ও
সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।


16/3/26

মির্জা গোলাম কিছরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃশোধনাগার সার্কেল ও
আহবায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি
ঢাকা ওয়াসা।