ঢাকা ওয়াসা

১। পূর্ব ইমাননগর এলকাবাসী হতে প্রাপ্ত পত্র।
২। কাজের খসড়া নকশা।
৩। পূর্বানুমোদিত দর।
৪। ক্যালকুলেশন শীট।
৫। প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ **Regarding extension of 75 mm diameter water line to 160 mm in Baishteki, Mirpur-13 East Imannagar Road of DMA-1007 under Mods Zone-10, Dhaka WASA** এর প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। উপরোক্ত বিষয় এবং সংযুক্ত ক্রমিক নং ১ হতে ৫ দয়াকরে দেখা যেতে পারে। মড্স জোন-১০ এর আওতাধীন মিরপুর সেকশন-১৩, বাইশটেকী, পূর্ব ইমাননগর এলাকার বাসিন্দাগন দীর্ঘদিন যাবৎ পানির সংকট নিয়ে বসবাস করছে। উক্ত এলাকার মেইন রোডের ৩০০ মিমি ব্যাস এইচডিপিই পানির লাইন রয়েছে। উক্ত ৩০০ মিমি ব্যাস লাইন হতে ইমাননগর রোডে ৭৫ মিমি ব্যাস পানির লাইন দুই ভাগে বিভক্ত করে স্থাপন করা হয়। ফলে উক্ত ৭৫ মিমি ব্যাস পানির লাইনে পর্যাপ্ত পানির প্রেসার না থাকায় এলাকার জনগন চাহিদানুযায়ী পানি না পাওয়ার অভিযোগ জানিয়ে পত্র প্রেরন করেন এবং একই সাথে ৭৫ মিমি ব্যাস হতে ১৬০ মিমি ব্যাস পানির লাইন বর্ধিত করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। তারই প্রেক্ষিতে সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, বর্তমানে উক্ত এলাকায় যে পরিমান জনসাধারন বসবাস করে এবং পানির যে পরিমান চাহিদা রয়েছে তা ৭৫ মিমি ব্যাস লাইন হতে পর্যাপ্ত নহে। তাই উক্ত এলাকায় পানির প্রাপ্তির পরিমান বাড়ানোর জন্য ১৬০ মিমি ব্যাস এইচডিপিই লাইন বর্ধিত করা প্রয়োজন। তাই পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে এবং গ্রাহক সেবার মান বজায় রেখে ঢাকা ওয়াসার সুনাম রক্ষার্থে ৭৫ মিমি ব্যাস হতে বর্ধিত করে ১৬০ মিমি ব্যাস পানির লাইন প্রতিস্থাপন কাজের একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রাক্কলনটি ঢাকা ওয়াসার রেটসিডিউল, বর্তমান বাজার দর ও পূর্বানুমোদিত দর এবং পিডব্লিউডি ২০২২ দর অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমান দাড়িয়েছে ৳- ৪,৯৮,৬৮৭.৮৩৪/- (চার লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত সাতাশি দশমিকি আট তিন চার) টাকা মাত্র। কাজটির ব্যয়ভার অত্র জোনের ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার Water Line Maintenance" খাতের সিরিয়াল নং-৫৪ এর প্যাকেজ নং PW-40 হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, উক্ত কাজটি জরুরি করার জন্য এলাকাবাসী প্রতিনিয়তই মডস জোন-১০ অফিসে এসে জোর তাগিদ জানাচ্ছেন।

২। এমতাবস্থায়, **Regarding extension of 75 mm diameter water line to 160 mm in Baishteki, Mirpur-13 East Imannagar Road of DMA-1007 under Mods Zone-10, Dhaka WASA** কাজটি করতে প্রাক্কলিত ৳- ৪,৯৮,৬৮৭.৮৩৪/- (চার লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত সাতাশি দশমিকি আট তিন চার) টাকা এর কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর ৬৯(১)(ট) বিধি মোতাবেক Request for Quotation (RFQ) এর মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। আলোচ্য কাজের অনুমোদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

মোস্তাঈন বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মড্স জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।

Md. Hasibul Hasan
Sub-Divisional Engineer
MODS Zone-10
Dhaka WASA.

সুজন চন্দ্র বর্মন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মড্স জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।

SE (MODS-2)

০৫/০২/২৫

মোঃ শাহ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মড্স সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় মড্স সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা

১৬। নকশার পরিবর্তিত অবস্থা নিরীক্ষান্তে কাজের কার্যক্রম শুরু করার জন্য সুপারিশ করা হল।

সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স-২

০৭/০১/২০২৫

07.01.2025

মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ও
আহবায়ক
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ সাকিব ইসতিয়াক, সদস্য, টাস্কফোর্স টিম-২

নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
রেজিঃ নং ২৯
তাং ০৭/০১/২০২৫

4.04 PM

ঢাকা ওয়াসা

০৪। ক্যালকুলেশন শীট ও প্রাক্কলন (সংযুক্তি ৪ ও ৫) যাচাই-বাছাই করা হল। যাচাই-বাছাই এর পর Task Force-2 হতে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ সমুহ দেয়া যেতে পারে:

ক) সংযুক্তি ২ এর কাজের খসড়া নকশা এবং সংযুক্তি ৩ এর পূর্বানুমোদিত দর এর ভিত্তিতে সংযুক্তি ৫ এ উপস্থাপিত প্রাক্কলনটি সঠিক পাওয়া গিয়েছে।

খ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার মডস জোন - ১০ এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার Water Line Maintenance খাতের সিরিয়াল নং ৫৪ এর প্যাকেজ নং PW-40 হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণসমূহের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবনা অনুযায়ী Extension of 75mm diameter water line to 160mm in Balshteki, Mirpur-13 East Imannagar Road of DMA-1007 under MODS Zone - 10, Dhaka WASA শীর্ষক কাজটি সম্পাদন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

Member-secretary
Task Force -2

১৫/০১/২৫
মোঃ নাফিজ ইমতিয়াজ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাভার- কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা।

15.01.2025
এস.এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
ও সদস্য সচিব
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

আহবায়ক, টাস্কফোর্স-2

১৭/০১/২০২৫
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ও
আহবায়ক
টাস্কফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর
রিসিভ নং ১৫
তাং ২০/০১/২৫
মডস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা

SE, MODS-2

২০/০১/২৫
মোঃ শাহ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মড্স সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।

EE, Z/10

Alamgir
20/1/25

২০৪=

০৫। অনুচ্ছেদ-৪ এর আলোকে টাস্কফোর্স টিম-২ এর পর্যবেক্ষনসমুহের প্রেক্ষিতে উক্ত কাজটি প্রস্তাবনা অনুযায়ী সম্পাদন করার অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

০৬। এমতাবস্থায়, **Regarding extension of 75 mm diameter water line to 160 mm in Baishteki, Mirpur-13 East Imannagar Road of DMA-1007 under Mods Zone-10, Dhaka WASA** কাজটি করতে প্রাক্কলিত ৳-৪,৯৮,৬৮৭.৮৩৪/- (চার লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত সাতাশি দশমিকি আট তিন চার) টাকা এর কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর ৬৯(১)(ট) বিধি মোতাবেক Request for Quotation (RFQ) এর মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। আলোচ্য কাজের অনুমোদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

২৭/১/২৫
মোস্তাঈন বিল্লাহ আলমগীর
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মড্স জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।

AE/SDE
22/01/25
Md. Hasibul Hasan
Sub-Divisional Engineer
MODS Zone-10
Dhaka WASA.

EE
22/1/25
সুজন চন্দ্র বর্মন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মড্স জোন-১০, ঢাকা ওয়াসা।

SE (MODS-2)

২২/০১/২৫
মোঃ শাহ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মড্স সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা।

03/02
CE Sir 2025
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

DMD (O&M)

৭। অনু-৬ এর প্রস্তাবের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

4/2/2025
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

MD.

DMD (O&M)

C.E
9/2/2025

মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।