২।

ঢাকা ওয়াসা

(১) দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)'র কপি।

(২) দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটি গঠনের অফিস আদেশ ।

ক্রমিক নং -১ ও ২ দেখা যেতে পারে। ঢাকা মহানগরবাসীর শতভাগ পয়ঃ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চীনা EXIM Bank এর অর্থায়নে চীনা রাষ্ট্রায়ত্ব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান HydroChina Corporation কর্তৃক EPC/Turnkey পদ্ধতিতে ঢাকা ওয়াসার দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার বাস্তবায়ন শেষে গত ০১/০৭/২০২৩ খ্রিঃ হতে ঢাকা ওয়াসার তত্ত্বাবধানে Operation & Maintenance কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০২। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Sludge Drying and Incineration Plant (SDIP) এর মাধ্যমে বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় 350m^3 স্লাজ Incineration করা হয়। উল্লেখ্য, আলোচ্য Sludge Drying and Incineration Plant (SDIP) এর স্লাজ Incineration করার ক্ষমতা 540m^3/Day। পয়ঃশোধনাগারের Sludge cake storage tank হতে আগত 78% moisture সমৃদ্ধ Sludge, Plunger Pump এর মাধ্যমে SDIP তে অবস্থিত Intermediate Sludge Storage Tank এ প্রেরণ করা হয়। উক্ত Sludge, High Pressure Sludge Screw Pump এর মাধ্যমে Spray Drying Tower এ Spray Gun দিয়ে Spray করা হয়। ফলে উক্ত Sludge পরবর্তীতে Rotary Kiln এর মধ্যে পুড়ে Fly ash উৎপন্ন হয়। ফলে High Pressure Sludge Screw Pump এর Rotor ও Stator সহ অন্যান্য Accessories নিয়মিত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। সেপ্রেক্ষিতে Procurement of Stator & Rotor with accessories for SDIP High Sludge Pump of Dashekandi STP (Lot-1) কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে High Pressure Sludge Screw Pump এর Rotor ও Stator সহ অন্যান্য Accessories এর স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় গঠিত স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটির সভা আহবান করা যেতে পারে।

22/8/24
মোঃ কামাল উদ্দিন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

22/08/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

SE (WSTPC)
22.08.2024
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃশোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

C/C

০৩। সভা আহবান করুন।

22.08.24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

EE, DSTP

২।

(৩) সভার নোটিশ।

(৪) হাজিরা সীট।

০৪। ক্রমিক নং- ৩ ও ৪ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারে বিদ্যমান Sludge Drying and Incineration Plant এর High Pressure Sludge Screw Pump এর Rotor ও Stator সহ অন্যান্য Accessories ক্রয়ের নিমিত্তে স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হ'ল; যা কমিটি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হ'ল। নথিটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

25/08/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

CE & convener
25-08-24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

EE, DSTP

(৫) High Pressure Sludge Screw Pump এর Rotor ও Stator সহ অন্যান্য Accessories এর অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন।

(৬) দর সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রেরিত পত্রের স্মারক নং -৪৬.১১৩.৬৩৭.০০.০০.০১৪.২০২৪.১০৭; তারিখঃ ২৪/০৮/২০২৪।

(৭) M/S Al-Rashid Enterprise হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই. তারিখঃ ২৬/০৮/২০২৪ইং।

(৮) M/S Al-Amin International হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই. তারিখঃ ২৭/০৮/২০২৪ইং।

(৯) M/S. Alif & Abid Brothers হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই. তারিখঃ ২৭/০৮/২০২৪ইং।

০৬। ক্রমিক নং- ৫ হতে ৯ দেখা যেতে পারে। অনুমোদিত Specification অনুযায়ী দর সংগ্রহের লক্ষ্যে পত্র মারফত স্থানীয় ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর সংগ্রহ করা হয় (ক্রমিক নং- ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ দ্রঃ)। সংগৃহীত দর সমূহের আলোকে একক দর প্রস্তুতের জন্য ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত দরসমূহ দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় গঠিত স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটি বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

29/8/24
মোঃ কামাল উদ্দিন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

29.08.24
মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

29/08/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

SE (WSTPC)
29.08.2024

০৭। ১৫০৪ অনুমোদন করা হল।

29.08.24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

EE, DSTP

-৩-

ঢাকা ওয়াসা

(১০) সভার নোটিশ।

(১১) হাজিরা সীট।

(১২) প্রস্তুতকৃত তুলনামূলক বিবরণী।

০৮। ক্রমিক নং- ১০ হতে ১২ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারে বিদ্যমান Sludge Drying and Incineration Plant এর জন্য High Pressure Sludge Screw Pump এর Rotor ও Stator সহ অন্যান্য Accessories ক্রয়ের নিমিত্তে অনুমোদিত Specification অনুযায়ী স্থানীয় ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর সংগ্রহের মাধ্যমে ১টি তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১২ দ্রঃ)। দর সমূহ যাচাই-বাছাই করে সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে একক দরের প্রস্তাব তৈরী করা হল; যা কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হ'ল। নথিটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

CE & convener

01/09/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

01.09.24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

EE, DSTP

(১৩) অনুমোদিত দর।

(১৪) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন।

০৯। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Sludge Drying and Incineration Plant (SDIP) এর High Pressure Sludge Screw Pump এর Rotor ও Stator সহ অন্যান্য Accessories ক্রয়ের জন্য অনুমোদিত দর (ক্রমিক নং-১৩ দ্রঃ) অনুযায়ী ১টি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১৪ দ্রঃ)। প্রাক্কলিত মূল্য ২,৫৯,১৮,৩০৪.০০ (দুই কোটি ঊনষাট লক্ষ আঠার হাজার তিনশত চার টাকা) মাত্র। উল্লেখ্য, আলোচ্য ব্যয়ভার পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের Spare Parts (Water & Sewer Treatment Plant) খাত হতে এবং অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- ৫০ হতে নির্বাহ করা হবে। অনুমোদিত এপিপি অনুযায়ী দরপত্র দলিলে ক্রয়কারী হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা দায়িত্ব পালন করবেন এবং উক্ত ক্রয়কারী কর্তৃক দরপত্র আহবান, কার্য সম্পাদন নোটিশ জারী, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। আলোচ্য কাজের অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

১০। এমতাবস্থায়, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Operation কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে "Procurement of Stator & Rotor with accessories for SDIP High Sludge Pump of Dashekandi STP (Lot-1)" শীর্ষক কাজটি e-GP প্রক্রিয়ায় PPR-2008 এর ধারা ৬১ অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) -তে CPTU এর Standard Tender Document (STD) এর e-PG3 অনুসরনে সম্পাদনের নিমিত্তে মোট ২,৫৯,১৮,৩০৪.০০ (দুই কোটি ঊনষাট লক্ষ আঠার হাজার তিনশত চার টাকা) টাকার আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

১১। সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

[signature] ০১/০৯/২৪
মোঃ কামাল উদ্দিন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১২। সমিতি ডি-সমিতে উপস্থাপন করুন।

[signature]
01/09/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

SAE (K)

২৩। সমিতে উপস্থাপন করুন।

[signature]
29/09/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

SAE (K)

[signature]

ঢাকা ওয়াসা

১৪। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Sludge Drying and Incineration Plant (SDIP) এর High Pressure Sludge Screw Pump এর Rotor ও Stator সহ অন্যান্য Accessories ক্রয়ের জন্য অনুমোদিত দর (ক্রমিক নং-১৩ দ্রঃ) অনুযায়ী ১টি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১৪ দ্রঃ)। প্রাক্কলিত মূল্য ২,৫৯,১৮,৩০৪.০০ (দুই কোটি ঊনষাট লক্ষ আঠার হাজার তিনশত চার টাকা) মাত্র। উল্লেখ্য, আলোচ্য ব্যয়ভার পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের Spare Parts (Water & Sewer Treatment Plant) খাত হতে এবং অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- ৫০ হতে নির্বাহ করা হবে। "Procurement of Stator & Rotor with accessories for SDIP High Sludge Pump of Dashekandi STP (Lot-1)" কাজের দরপত্র দলিলের e-TDS অংশের ITT15.1 (a) এ সরবরাহকারীর যোগ্যতা হিসেবে সার্বিক ক্রয় কাজের অভিজ্ঞতা (General Supply Experience) ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং ITT15.1 (b) এ সমপ্রকৃতির কাজের অভিজ্ঞতা (Similar Experience) সর্বশেষ ৩ (তিন) বৎসরে ২টি কাজে প্রতিটি নূন্যতম ১২৫.০০ লক্ষ করে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা ধরা যেতে পারে অথবা সর্বশেষ ৩ (তিন) বৎসরে যে কোন একটি কাজে নূন্যতম ২০০.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial solvency ২৫০.০০ লক্ষ টাকা ধরা যেতে পারে। এছাড়া দরপত্রের শর্তে Country of Origin হিসেবে USA /Germany/ EU/Japan or equivalent countries উল্লেখ রাখা যেতে পারে। উল্লেখ্য, প্রয়োজনবোধে PE অফিস কর্তৃক Bidding Criteria পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন করা যেতে পারে। এছাড়া অনুমোদিত এপিপি অনুযায়ী দরপত্র দলিলে ক্রয়কারী হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা দায়িত্ব পালন করবেন এবং উক্ত ক্রয়কারী কর্তৃক দরপত্র আহবান, কার্য সম্পাদন নোটিশ জারী, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। আলোচ্য কাজের অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

১৫। এমতাবস্থায়, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Operation কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে "Procurement of Stator & Rotor with accessories for SDIP High Sludge Pump of Dashekandi STP (Lot-1)" শীর্ষক কাজটি e-GP প্রক্রিয়ায় PPR-2008 এর ধারা ৬১ অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) -তে CPTU এর Standard Tender Document (STD) এর e-PG3 অনুসরনে সম্পাদনের নিমিত্তে মোট ২,৫৯,১৮,৩০৪.০০ (দুই কোটি ঊনষাট লক্ষ আঠার হাজার তিনশত চার টাকা) টাকার আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

29/09/24
মোঃ কামাল উদ্দিন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

AE
29.09.24
মোঃ হাবিবুর রহমান রনি
সহকারী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

EE
29/09/2024
মোঃ মোমতাজুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

SE (WASTPC)
29.09.2024
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাঃ ও পঃশোঃ সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

CE
29.09.24
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

DMD (O&M)

১৫/ অনু-১৫ এর আলোকে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।
1/10/2024
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

MD
মোঃ ফজলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

DMD

৩৮/২ ....সিসি
তাং-২৮/১০/২০২৪