ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
এফ এম বিভাগ-২

নথি নম্বর: **৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.১০০.২৩** নথির বিষয়: মডস জোন-৯ এর আওতাধীন ০৪ (চার) টি পাম্প-স্টেশনের বৈদ্যুতিক ডুয়াল সংযোগ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: **মডস জোন-৯ এর আওতাধীন ০৪ (চার) টি পাম্প-স্টেশনের বৈদ্যুতিক ডুয়াল সংযোগ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ৮/৮/২৩ ৬:৪৬ অপরাহ্ন

মডস সাকেল-২ এর আওতাধীন ৬৫৬টির অধিক গভীর নলকূপের সাব-পাম্প মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ এফএম বিভাগ-২ এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। উক্ত পাম্প ষ্টেশন সমূহের সাব-স্টেশন, ইলেকট্রিক ডুয়াল সংযোগ, ভিএফডি, এলটি প্যানেল, পিএফআই প্লান্ট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ এফএম বিভাগ-২ এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। বর্তমানে অত্র বিভাগের আওতায় ১১২ টি পাম্পে দুটি করে বৈদ্যুতিক সংযোগ (ডুয়াল সোর্স) বিদ্যমান আছে। সম্প্রতি ঘন ঘন বিদ্যুতিক লোড শেডিং এর কারনে বিভিন্ন মড্স জোন হতে টেলিফোনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও চিঠির প্রেক্ষিতেবিবেচ্য সংযুক্তি: মডস জোন-৯ হতে প্রাপ্ত ডুয়াল সোর্স মেরামতের জন্য পত্রের কপি। সদয় দ্রষ্টব্য। পাম্প স্টেশন সমূহ পরিদর্শন করে বৈদ্যুতিক ডুয়াল সংযোগের লাইন অচল, চেঞ্জওভার সমস্যা, ডুয়াল লাইন নতুন করে প্রতিস্থাপনসহ বিভিন্ন ত্রুটি পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সময়ে বৈদ্যুতিক লোড শেডিং হওয়ায় এবং ডুয়াল সংযোগ অকার্যকর থাকায় দীর্ঘ সময় পাম্প বন্ধ হয়ে এলাকায় পানির সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। ডুয়াল সংযোগ থাকার কারনে এই সব পাম্পে জেনারেটর নাই বিধায় জোন কর্তৃক দ্রæত ডুয়াল সংযোগ মেরামতের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সেই কারনে জরুরী ভিত্তিতে আলোচ্য কাজ সমুহ সম্পন্ন করে ডুয়াল সংযোগ চালু করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, ডুয়াল সংযোগ চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট জোন ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের জোর তাগিদ রয়েছে। অত্র বিভাগের বিভাগীয় ভান্ডার হতে প্রয়োজনীয় মালামাল চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করে ডুয়াল কানেকশন পুনঃচালু করা সম্ভব হবে। সেই কারনে বিভাগীয় মালামাল দ্বারা এই ধরনের আলোচ্য কাজটি করার জন্য পূর্বানুমোদিত দরের আলোকে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। যাতে টাকার পরিমান দাড়িয়েছে =৪৮,৫০০.০০/-(আটচল্লিশ হাজার পাচশত মাত্র) টাকা।বিবেচ্য সংযুক্তি: আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন ও প্রতিবেদন। সদয় দ্রষ্টব্য। আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৬৯ এ অন্তর্ভুক্ত আছে।বিবেচ্য সংযুক্তি: অত্র বিভাগের ২০২২-২৩অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের ফটোকপি। সদয় দ্রষ্টব্য। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

সংযুক্তিসমূহ (৪):

১। অত্র বিভাগের ২০২২-২৩অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের ফটোকপি।.
২। মডস জোন-৯ হতে প্রাপ্ত ডুয়াল সোর্স মেরামতের জন্য পত্রের কপি।.
৩। পূর্বানুমোদিত দরের ফটোকপি।.
৪। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন ও প্রতিবেদন।.

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ৮/৮/২৩ ৬:৪৭ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, মডস সার্কেল-২ এর আওতাধীন বিভিন্ন পাম্প-স্টেশনের বৈদ্যুতিক ডুয়াল সংযোগ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজে উপস্থাপিত মোট =৪৮,৫০০.০০/-(আটচল্লিশ হাজার পাচশত মাত্র) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন সহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি-৭৬(১)(ট) মোতাবেক সরাসরি কার্য্য ক্রয় (ডিপিএম) পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদনের হিসেবে মেসার্স আলিফ এন্ড আবিদ ব্রাদার্স এর সহিত সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

৮/৮/২৩ ৬:৫০ অপরাহ্ন রঞ্জন বড়ুয়া উপ-সহকারি প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২	৮/৮/২৩ ৮:৫৬ অপরাহ্ন আব্দুল্লাহ-আস-সাঈদ সহকারী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-2	৯/৮/২৩ ১২:৪৯ অপরাহ্ন সুজন চন্দ্র বর্মন নির্বাহী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২	৯/৮/২৩ ৪:৪৬ অপরাহ্ন মোঃ আঃ লতিফ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

~~৯/৮/২৩ ৪:৪৬ অপরাহ্ন~~
~~মোঃ কামরুল হাসান~~
~~প্রধান প্রকৌশলী~~
~~প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)~~

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১১/৮/২৩ ১০:৪৮ অপরাহ্ন

অনুমোদিত

১১/৮/২৩ ১০:৪৮ অপরাহ্ণ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	১১/৮/২৩ ১১:৫৩ অপরাহ্ণ সুজন চন্দ্র বর্মন নির্বাহী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২	১২/৮/২৩ ১০:০১ অপরাহ্ণ আব্দুল্লাহ-আস-সাঈদ সহকারী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২	১২/৮/২৩ ১০:১১ অপরাহ্ণ রঞ্জন বড়ুয়া উপ-সহকারি প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২

১.৩। চুক্তি সম্পাদানের ব্যবস্থা নিন।

সুজন চন্দ্র বর্মন
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

১.৪। আলোচ্য কাজের চুক্তি মেসার্স আলিফ এন্ড আবিদ ব্রাদার্স এর সহিত করনের জন্য চুক্তিপত্র তৈরি করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।

রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

আব্দুল্লাহু আস সাঈদ
সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

Signed

সুজন চন্দ্র বর্মন
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

০৫। চুক্তিপত্রের মূলকপি।

১.৫। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ মেসার্স আলিফ এন্ড আবিদ ব্রাদার্স এর নামে ইস্যু করার জন্য কার্যাদেশ পত্র তৈরি করে স্বাক্ষরের জন্য

রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

আব্দুল্লাহু আস সাঈদ
সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

Signed

সুজন চন্দ্র বর্মন
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

Sub: Repair-Maintenance of electric dual connection & weed cleaning from electric sub station of Mods zone-9 under FMD-2

S.L	Description of work	Rate Basis	Unit	Qty	Rate (TK)	Price (TK)
1	Disconnection of DESCO/DESA Line form substation with deposit of disconnection fee etc. and reconnection the same after completion of work all complte as per direction of the E/C.	Pre App Rate	per item	5	1500.00	7500.00
2	Checking meggering and measuring the insulation resistance of H.T cable,11 KV incoming panel and LA panel of the pumping station as per direction of the engineer in charge.	Do	per item	5	2000.00	10000.00
3	Fitting-fixing of 1 set (3 nos) lightning aerrestor including pole earthing, clamp and other as necessary.	Do	per set	3	5000.00	15000.00
4	Fitting and fixing of departmentally supplied of Heat srink termination kit as necessary.	Do	per set	5	2600.00	13000.00
5	Cleaning and removal of trees & weeds from transformer fencing-overall sub station to protect HT faults of electric sub station.	Do	per item	5	600.00	3000.00
					Total in fig:(TK)	48500.00
	Total in word(TK): Forty Eight thousand Five hundred only.					

রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

আব্দুল্লাহ আস সাঈদ
সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

সুজন চন্দ্র বর্মন
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা