ঢাকা ওয়াসা

অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

শাখাঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩১.২০.০০৭.২৩

বিষয়: Construction of Support Frame for loading-unloading of aerator motor at aeration zone-1, 2 & 3 under SWTP -কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ: ১.০

ক্রমিক নং-০১ হতে ০৬ পর্যন্ত অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের অধীনে প্রায় ৪.৮০ কিলোমিটার ডি এন ডি খাল রয়েছে। ডি এন ডি খাল শীতলক্ষ্যা নদী হতে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের Raw Water Conveyance এবং Pre-Sedimentation Basin হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শীতলক্ষ্যা নদী হতে "র" ওয়াটার ডি এন ডি খালের মাধ্যমে এনে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ হতে প্রতিদিন প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পরিশোধিত ও বিশুদ্ধ পানি ঢাকা মহানগরবাসীদের নিকট সরবরাহ করা হয়। ডি এন ডি খালে তিনটি এরেটর জোনে (প্রতিটি জোনে পাঁচটি করে) মোট ১৫ (পনেরো) টি এরেটর রয়েছে, যা Pre-nitrification এর মাধ্যমে অ্যামোনিয়া দুর করে পানিতে অক্সিজেন যোগ করে থাকে। নদীর পানিতে (Raw water) অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেশি (২ পিপিএম এর বেশি) হলেই উক্ত এরেটর চালু করে Pre-nitrification এর মাধ্যমে অ্যামোনিয়া দূর করতে হয়। সাধারণত নভেম্বর থেকে মে মাস, যা dry season নামে পরিচিত, Raw water - এ অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেশি (২ পিপিএম এর বেশি) থাকে এবং উক্ত ৭ (সাত) মাস এরেটর চালু রাখার প্রয়োজন হয়। অপরদিকে জুন থেকে অক্টোবর মাস, যা wet season নামে পরিচিত, Raw water- এর quality (অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ২ পিপিএম এর কম) ভাল থাকলেও এরেটর চালিয়ে অক্সিজেন যোগ করার জন্য চালু রাখতে হয়। তবে উল্লখ থাকে যে, ওয়েট সিজন ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে এবং ড্রাই সিজন কমেই দীর্ঘায়িত হচ্ছে। পূর্বে SUEZ International সাঃপাঃশোঃ ফেজ-২ পরিচালনার সময় wet season এ অর্থাৎ ৫ (পাঁচ) মাস ১৫ (পনেরো) টি এরেটর উত্তোলন করে রক্ষণাবেক্ষণ করত, যার ফলে dry season এ ১৫ (পনেরো) টি এরেটর বিরামহীনভাবে চালানো সম্ভব হত। ডিএনডি খাল থেকে এরেটর উত্তোলন করার জন্য ক্রেন ও পিক-আপ ভাড়া করে সাঃপাঃশোঃ ওয়ার্কশপে আনা হত। ডিএনডি খালের পাশে রাস্তায় ক্রেন ও পিক-আপ রেখে কাজ করতে গিয়ে জনসাধারণের জন্য চলাচল বন্ধ করার প্রয়োজন হয়, যা অনেক সময় ব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। উল্লেখ থাকে যে, এরেটর চালু থাকা অবস্থায় প্রতি মাসে একাধিকবার বিভিন্ন সমস্যা যেমন ময়লা-আবর্জনার কারণে ইম্পেলার আটকে যাওয়া, ইম্পেলার খুলে পানিতে পড়ে যাওয়া, মটর পুড়ে যাওয়া, বিভিন্ন স্পেয়ার আইটেম পরিবর্তন করা ইত্যাদি কারণে এরেটর উত্তোলন করে ওয়ার্কশপে আনতে হয়। উক্ত কাজসমূহ সহজে, স্বল্প সময়ে করার জন্য গত ২০১৮ সালে প্রত্যেকটি এরেটর জোনে (জোন-১, ২, ও ৩) গজারি ও বাঁশ দিয়ে সাপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেটার অবস্থা খুবই দুর্বল এবং বিভিন্ন অংশ পঁচে ভেঙ্গে গেছে। কাজেই জরুরী ভিত্তিতে নতুন করে গজারি ও বাঁশ দিয়ে মালামাল লোডিং-আনলোডিং করার জন্য লিফইটং ডিভাইস/ট্রাইপড তৈরী করা প্রয়োজন। উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য বর্তমান বাজার দরের স্বপক্ষে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত কোটেশনের সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলিত প্রস্তুত করা হল। এতে মোট টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে টাঃ ১,৬৫,৩০০.০০ (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত টাকা মাত্র) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের ব্যয়ভার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ এর ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম) খাতের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-১৯৪ এবং প্যাকেজ নং- UUGW-1 হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

সত্যায়িত
শফিউল আলম
সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ: ১.১

আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ (১) ধারা অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি OTM (e-GP) তে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে।

সংযুক্তি

সাঃপাঃশোঃ ফেজ-২ এর ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনার কপি।

২	কাজের বর্তমান ছবি।
৩	কোটেশন প্রদানের জন্য ঠিকাদারের নিকট প্রেরিত চিঠি।
৪	ঠিকাদারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোটেশন।
৫	তুলনামূলক দর বিশ্লেষন।
৬	আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন।

সত্যায়িত
22/06/23
মোঃ ... আলম
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষনাবেক্ষন)
ঢাকা ওয়াসা।

অনুচ্ছেদ: ১.২

এমতাবস্থায়, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ এর **Construction of Support Frame for loading-unloading of aerator motor at aeration zone-1, 2 & 3 under SWTP** কাজটি করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত সর্বমোট টাঃ ১,৬৫,৩০০.০০ (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত টাকা মাত্র) টাকা মাত্রের প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ (১) ধারা অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি OTM (e-GP) তে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া করা যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

১৫-০১-২০২৩ ১৯:৪২:৪০ মোঃ ইকবাল হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১৫-০১-২০২৩ ২০:১০:১১ মোঃ শফিউল আলম সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১৫-০১-২০২৩ ২০:৩২:৩৬ সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	~~২২-০১-২০২৩ ৯:৩৪:৩১~~ ~~মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ~~ ~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~ ~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ: ১.৩

প্রাক্কলনের আইটেম বর্ননা যথাযথভাবে সংশোধন করে পেশ করুন।

২২-০১-২০২৩ ৯:৩৪:৩১ মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২২-০১-২০২৩ ১২:২৭:৫৮ সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	~~২৩-০১-২০২৩ ১১:৫৩:১৫~~ ~~মোঃ শফিউল আলম~~ ~~সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)~~ ~~সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)~~

অনুচ্ছেদ: ১.৪

অনুচ্ছেদ ১.৩ এর জিজ্ঞাসা অনুযায়ী আলোচনা হলো। ডিএনডি খাল থেকে এরেটর উত্তোলন করার জন্য ক্রেন ও পিক-আপ ভাড়া করে সাঃপাঃশোঃ ওয়ার্কশপে আনা হত। ডিএনডি খালের পাশে রাস্তায় ক্রেন ও পিক-আপ রেখে কাজ করতে গিয়ে জনসাধারণের জন্য চলাচল বন্ধ করার প্রয়োজন হয়, যা অনেক সময় ব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। উল্লেখ থাকে যে, এরেটর চালু থাকা অবস্থায় প্রতি মাসে একাধিকবার বিভিন্ন সমস্যা যেমন ময়লা-আবর্জনার কারণে ইম্পেলার আটকে যাওয়া, ইম্পেলার খুলে পানিতে পড়ে যাওয়া, মটর পুড়ে যাওয়া, বিভিন্ন স্পেয়ার আইটেম পরিবর্তন করা ইত্যাদি কারণে এরেটর উত্তোলন করে ওয়ার্কশপে আনতে হয়। উক্ত কাজসমূহ সহজে, স্বল্প সময়ে করার জন্য গত ২০১৮ সালে প্রত্যেকটি এরেটর জোনে (জোন-১, ২, ও ৩) গজারি ও বাঁশ দিয়ে সাপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেটার অবস্থা খুবই দুর্বল এবং বিভিন্ন অংশ পঁচে ভেঙ্গে গেছে। কাজেই জরুরী ভিত্তিতে নতুন করে গজারি ও বাঁশ দিয়ে মালামাল লোডিং-আনলোডিং করার জন্য লিফইটং ডিভাইস/ট্রাইপড তৈরী করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ: ১.৫

এমতাবস্থায়, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ এর **Construction of Support Frame for loading-unloading of aerator motor at aeration zone-1, 2 & 3 under SWTP** কাজটি করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত সর্বমোট টাঃ ১,৬৫,৩০০.০০ (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত টাকা মাত্র) টাকা মাত্রের প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১ (১) ধারা অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি OTM (e-GP) তে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া করা যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

ঢাকা ওয়াসা

সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

~~তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী~~
~~পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল~~

অনুচ্ছেদ: ১.৬

উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.৫এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

২৫-০১-২০২৩ ১০:২৩:২৪
মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

~~২৮-০১-২০২৩ ১৬:০৩:০৫~~
~~মোঃ কামরুল হাসান~~
~~প্রধান প্রকৌশলী~~
~~প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)~~

অনুচ্ছেদ: ১.৭

অনুমোদিত

২৮-০১-২০২৩ ১৬:০৩:০৫
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

২৮-০১-২০২৩ ১৬:৪৬:২৪
সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

২৯-০১-২০২৩ ১৩:১৮:০৬
মোঃ শফিউল আলম
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

২৯-০১-২০২৩ ১৩:২০:৫৪
মোঃ ইকবাল হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

সত্যায়িত
20/06/23

মোঃ শফিউল আলম
সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষনাবেক্ষন)
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

বিষয়ঃ "Newly Launched Paperless Software" এর মাধ্যমে বিল প্রদানের নিমিত্তে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে খাতওয়ারী বাজেট বরাদ্দ স্থানান্তর প্রসংগে।

১। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ হতে সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) এর যে সকল কাজ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে সেসকল কাজের বিল গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট হ্রাস করার দরুণ অনুমোদিত RAPP তে সংশ্লিষ্ট কাজগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটির আলোকে প্রস্তুতকৃত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় তা Carried Over হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান রাখা সাপেক্ষে নতুন কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এপিপিটি গত ১২ই জুলাই ২০২৩ ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এপিপি অনুমোদনের পর প্রথাগতভাবে কাজ শেষে বিলগুলি হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা হলে তা ফেরৎ পাঠানো হয় এবং স্মারক নং-৪৬.১১৩.২০৮.০০.১৩.০০৩.২০১৪-১৮১০, তারিখ-১৭/০৮/২০২৩ ইং এর অফিস সার্কুলার অনুযায়ী বিল প্রদানের কার্যক্রম ঢাকা ওয়াসার ওয়েব সাইটে বিদ্যমান "Paperless Payment System Software for Dhaka WASA" সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতঃ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। যেহেতু বিলগুলি সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) এর বাজেট হতে প্রদান করা হবে।। কিন্তু Paperless প্রক্রিয়ায় এক ব্যয় কেন্দ্র হতে অন্য কোন বিভাগের ব্যয় কেন্দ্র হতে বিল প্রদানের সুযোগ নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্ণিত কাজসমূহের পিই হিসাবে নিবার্হী প্রকৌশলী, সাপাশো (রঃ) বিভাগ কাজ করলেও ব্যয়কেন্দ্র হিসাবে সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) এর বাজেট ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে গত ৭ই সেপ্টম্বর প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলী সহ তত্তাবধায়ক প্রকৌশলী-পাওপশো সার্কেল, প্রধান হিসার রক্ষণ কর্মকর্তা-হিসাব বিভাগ, নিবার্হী প্রকৌশলী-সা.পা.শো (রঃ) ও ডেপুটি ফাইনান্স কর্মকর্ত-হিসাব বিভাগ এর সহিত একটি অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। এতে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা প্রস্তাব করেন সংশ্লিষ্ট কাজের টাকা সাপাশো ফেজ-২ এর Cost Center হতে বাজেট সফটওয়্যারের মাধ্যমে সা.পা.শো (রঃ) বিভাগের Cost Center এ স্থানান্তর করা হয় সে ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী বিভাগ অর্থাৎ সাপাশো (রঃ) বিভাগের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে Paperless Software এর মাধ্যমে বিলগুলি প্রদান করা সম্ভব হবে। সে আলোকে নিচের ছকে খাতওয়ারী ফেজ-২ বাজেট হতে সাপাশো(রঃ) বিভাগে বাজেটে বরাদ্দ স্থানান্তর করা যেতে পারে।

ছক-১ঃ সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ হতে সাপাশো (রঃ) বিভাগের অনুকূলে বাজেট স্থানান্তর এর খাতওয়ারী বিবরণ।

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ স্থানান্তর পরিমান (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১।	পাম্প ক্রয়	২৯৯.৬৮	খাত সৃষ্টিপূর্বক বাজেট স্থানান্তর (ক্রম-২ ও ক্রম-১ নং রক্ষণাবেক্ষণ)
২।	জেনারেটর	২০০.০০	
৩।	জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ	৮৫.৬৮	
৪।	খুচরা যন্ত্রাংশ	১৩০.০০	
৫।	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০	বাজেট স্থানান্তর
৬।	রসায়ন	৬০.০০	,,
৭।	অফিস বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ	৪.৪৮	
৮।	পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম)	৪৬৪.৬৫	

২। এমতাবস্থায়, বিল প্রদান সংক্রান্ত সৃষ্ট জটিলতা নিরশনের লক্ষ্যে ছক-১ এ বর্ণিত খাতওয়ারী বাজেট সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) এর ব্যয় কেন্দ্র হতে সাপাশো (রঃ) বিভাগে ব্যয় কেন্দ্রে স্থানান্তর করা যেতে পারে। যার অনুমোদন ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

SE/LOSTP circle

12/09/23
ফাতিমা খাতুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

AE
22/09/23
মোঃ শফিউল আলম
সহকারী প্রকৌশলী
সাঃ পাঃ শোঃ (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

EE
22/09/2023
সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

P.T.O

৭। ক্রয় কেন্দ্র সা.পা.শো ফেজ-2 (৩য় ও ৪র্থ) প্রকল্পের অনু: ১ ও 2-এ বর্ণিত প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত প্রদান করুন।

১২/০৯/২০২৩
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

Plant Manager
(SWTP-2)

৪। অনুচ্ছেদ-৩ এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত প্রস্তাব অনুযায়ী ফেজ-১ এ উদ্বৃত্ত অর্থ হস্তান্তর করে সায়েদাবাদ ফেজ-2 (৩য় ও ৪র্থ) ক্রয় কেন্দ্র থেকে সায়েদাবাদ ফেজ-১ কমিশনিং ক্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

১২/০৯/২০২৩
মোহাম্মদ মোবারক হোসেন
প্ল্যান্ট ম্যানেজার
সাপাশো ফেজ-২(৩য়ও৪র্থ) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

৭৭ সা: প্র:
১৩/০৯/২৩

SE, WSTPC

১২/০৯/২০২৩
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

CAO.

যা করণীয় করুন।

১৩/০৯/২৩
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

DCAO
১৩/৯/২৩

DCFO (Budget division)
13.09.23

Acct (Budget)
19/09/23

A/O
20/09/23

ঢাকা ওয়াসা

৬। অনুচ্ছেদ নং- ১ থেকে ৪ সদয় দেখা যেতে পারে। ১ নং অনুচ্ছেদের ছক- ১ এ বর্নিত খাত ওয়ারী বাজেট ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন ক্রমে সাপাশো ফেজ- ২ (ও এন্ড এম) এর ব্যয় কেন্দ্র হতে সাপাশো (রক্ষনাবেক্ষণ) বিভাগ ব্যয় কেন্দ্র স্থানান্তর করা যেতে পারে।

২৫.০৯.২৩
মোঃ তানভীর হাসান
সহকারী হিসাব রক্ষক
হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

25.09.23
মোঃ বাবুল হোসেন প্রধান
কর্মকর্তা (ফিন্যান্স ও ভ্যাট-ট্যাক্স)
হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা

DCFO
২৫/০৯/২৩
তৌহিদুল ইসলাম
ডেপুটি চীফ ফিন্যান্স অফিসার (চলতি)
ঢাকা ওয়াসা

CAO
২৫.০৯.২৩
Nishat Mazumder
Chief Accounts Officer (A.C)
Dhaka WASA

৭৮৪৯/CAO
২৭/৯/২০২৩

২৬/৯
২৬/৯
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

DMD (O&M)

৭। অনু-৬ এর প্রস্তাবের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

27/9/2023
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন)
ঢাকা ওয়াসা।

MD
DMD (O&M)
প্রাপ্ত ....../সিসি
তাং- ২৭/০৯/২০২৩

27/9/23
প্রকৌঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

CE
01/10/2023
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন)
ঢাকা ওয়াসা।

CAO.
০১/১০/২০২৩
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।