



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াশা।

যশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ

মোবাইলঃ ০১৭৩০-৪৫১৭০২, e-mail: ee.pjwtp2019@gmail.com

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.০৭.০৯০.২৪.

তারিখ : ০৮/১২/২০২৪খ্রীঃ।

মেসার্স বিল্লাল এন্টারপ্রাইজ

৭/৪/১, মানিকনগর

ঢাকা।

(পরিদর্শন কাজে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করা হলো)


বিষয়ঃ পদ্মা পানি শোধনাগারের আওতায় **Supply of necessary items for leakage repairing of pre-chlorination pipe line from Filter Building to pre chlorination chamber** কাজের সরবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।


সূত্রঃ ১। চুক্তিপত্রের স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০৭.০৯০.২৪.৩৯.৪০-৯৩; তারিখঃ ১৩/১১/২০২৪ইং।

২। কার্যাদেশ স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০৭.০৯০.২৪.৩৯.৪০-৯৪; তারিখঃ ১৩/১১/২০২৪ইং।

উপরোক্ত বিষয়ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স বিল্লাল এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক ০৮/১২/২০২৪ইং তারিখে **Supply of necessary items for leakage repairing of pre-chlorination pipe line from Filter Building to pre chlorination chamber** কাজের মালামাল স্পেশিফিকেশন মোতাবেক শোধনাগারের বিভাগীয় উপ-ভাভারে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত মালামাল যৌথ পরিদর্শনের জন্য আগামী ০৯/১২/২০২৪ইং তারিখে সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় ধার্য করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে নির্ধারিত দিনক্ষেণে যৌথ পরিদর্শনে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


০৮.১২.২০২৪
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াশা।



অনুলিপিঃ

০১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াশা।

০২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পিএন্ডডি (যা: ও ত:) বিভাগ, ঢাকা ওয়াশা।

০৩। অফিস কপি।

ঢাকা ওয়াসা
মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট

চুক্তি নংঃ ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০৭.০৯০.২৪.৩৯.৪০-৯৩; তারিখঃ ১৩/১১/২০২৪ইং।

কার্যাদেশ নংঃ ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০৭.০৯০.২৪.৩৯.৪০-৯৪; তারিখঃ ১৩/১১/২০২৪ইং।

কাজের নামঃ **Supply of necessary items for leakage repairing of pre-chlorination pipe line from Filter Building to pre chlorination chamber.**

সরবরাহকারীর নামঃ মেসার্স বিল্লাল এন্টারপ্রাইজ।

ব্যবহারকারী বিভাগের নামঃ পদ্মা পানি শোধনাগার।

সরবরাহের স্থানঃ শোধনাগারের বিভাগীয় উপ-ভান্ডার।

সরবরাহের তারিখঃ ০৮/১২/২০২৪ইং।


ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে প্রদেয় মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে গ্রহণযোগ্য মালামালের পরিমাণ	একই কিস্তিতে বাতিলকৃত মালামালের পরিমাণ
০১	Supply of HDPE pipe of 110 mm outside dia with wall thickness 4.2mm-4.8mm (PN-10)	350 meter	350 meter	350 meter	নাই
০২	Supply of HDPE 110mm dia sleeve (PN-10)	50 pcs	50 pcs	50 pcs	নাই
০৩	Supply of 110mm dia bend 90° (PN-10)	50 pcs	50 pcs	50 pcs	নাই
০৪	Supply of 150mm dia MS pipe for casing	12 meter	12 meter	12 meter	নাই
০৫	Supply of first class brick for pipe laying bed preparation.	6000 nos	6000 nos	6000 nos	নাই
০৬	Supply of MS flange 110 mm dia	4 nos	4 nos	4 nos	নাই
০৭	Supply of MS pipe 25mm	150 ft	150 ft	150 ft	নাই
০৮	Supply of Bamboo for IPS river side	350 nos	350 nos	350 nos	নাই
০৯	Supply MS column pipe 150 mm dia for demarcation of river side.	24 meter	24 meter	24 meter	নাই

পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ


উল্লিখিত মালামাল গুনাগুন যাচাই বাচাই ব্যতিরেকে পরিমাণ অনুযায়ী বুঝিয়া রাখা হল।



সরবরাহকারীর স্বাক্ষরঃ
মেসার্স বিল্লাল এন্টারপ্রাইজ




ভান্ডার রক্ষক
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।



উপ- সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।




সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।




নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ


যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক ০৯/১২/২০২৪ইং তারিখে মালামাল পরিদর্শন করা হলো। সরবরাহকৃত মালামাল সঠিক পাওয়ায় সমৃদয় মালামাল পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক গ্রহণের সুপারিশ করা যেতে পারে।




মোঃ রায়হান চৌধুরী মামুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।




মোহাম্মদ সোহেল রান্না
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।



গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।



সাদ্দদ শাহরিয়ার হোসাইনী
নির্বাহী প্রকৌশলী
পিএন্ডডি (যা: ও ত:) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।



মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।