

-০১-

## ঢাকা ওয়াসা

- সংযুক্তিঃ ০১। প্রস্তাবিত ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের কপি।  
সংযুক্তিঃ ০২। প্রস্তাবিত ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।  
সংযুক্তিঃ ০৩। সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য PPO (Revised) 2025 এবং PPR-2025 এর কপি।  
সংযুক্তিঃ ০৪। বর্তমান বাজার দর।  
সংযুক্তিঃ ০৫। প্রস্তাবিত প্রাক্কলন।


বিষয়ঃ Procurement of Spare PVC Tube and Fittings for Online Analyzer under SKWP কাজটির অনুমোদন প্রসঙ্গে।


১। সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্টে ২ টি আয়রন রিমুভাল প্লান্ট, ৪৬ টি গভীর নলকূপ (তন্মধ্যে ১ টি নলকূপের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে) ও ২ টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থাপনা সমূহ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য আধুনিক অটোমোটেড স্ক্যাডা সিস্টেম রয়েছে। দৈনিক সকল গভীর নলকূপ হতে অপরিশোধিত পানি সংগ্রহ করে ২৬ কি.মি. পাইপ লাইনের মাধ্যমে আয়রন রিমুভাল প্লান্ট-১ এর আওতায় পরিশোধন করে করে ১২০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ দিয়ে আমিনবাজার, গাবতলী হয়ে মীরপুর (জোন-৪, জোন-১০) এলাকায় দৈনিক প্রায় ১৪ (চৌদ্দ) কোটি লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। আলোচ্য সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট -এর সরবরাহকৃত পানি নিরিবিচ্ছিন্ন ভাবে মনিটরিং করার জন্য ১টি অনলাইন ওয়াটার কোয়ালিটি এনালাইজার রয়েছে। যার মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তেই পানির ক্লোরিন, ডিজল্ড সলিড, পিএইচ ও তাপমাত্রা মনিটর করা হয়। উক্ত এনালাইজার গুলোর মধ্য দিয়ে পানি পরিচালনা করা জন্য বিভিন্ন টিউব ও ফিটিং রয়েছে। উক্ত পাইপ ও টিউব ফিটিংস গুলো বেশ পুরাতন হওয়ায় ফেটে গিয়ে লিকেজ দেখা দিয়েছে। উক্ত এনালাইজার দিয়ে একুরেট তথ্য পাওয়ার জন্য রক্ষনাবেক্ষণ কাজ হিসেবে পুরাতন টিউব, পাইপ ও ফিটিংগুলো পরিবর্তন করা জরুরী।


২। সেপ্রেম্মিতে অনলাইন ওয়াটার কোয়ালিটি এনালাইজার সিস্টেমের বিভিন্ন পাইপিং ফিটিং পরিবর্তন ও মেরামত করার জন্য পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে (সংযুক্তিঃ ০৩) একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ৩৯,৭০০/- (টাকা উনচল্লিশ হাজার সাতশত) মাত্র (সংযুক্তিঃ ০৪)। আলোচ্য কাজটি SKWP এর ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের 'পরিচালন ব্যয়' এর ক্রমিক নংঃ ০৭ এর 'পানি ও পয়ঃশোধনাগার (ও এন্ড এম)' খাত (সংযুক্তিঃ ০১) হতে এবং অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নংঃ ১৭৭ (সংযুক্তিঃ ০২) হতে নির্বাহ করা হবে।


৩। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ০১ ও অনুচ্ছেদ ০২ এর বর্ণনানুযায়ী বিভিন্ন টিউব ও ফিটিংস পরিবর্তন ও মেরামত করার জন্য আলোচ্য Procurement of Spare PVC Tube and Fittings for Online Analyzer under SKWP কাজের আওতায় সর্বমোট টাঃ ৩৯,৭০০/- (টাকা উনচল্লিশ হাজার সাতশত) টাকার প্রাক্কলনটি (সংযুক্তিঃ ০৪) অনুমোদনসহ কাজটি PPO (Revised) 2025 এবং PPR-2025 এর বিধি ১০০ (১) মোতাবেক সরাসরি ক্রয়ের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


যাহা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

  
২১.১০  
২০২৫  
মোঃ আব্দুল কালাম আজাদ  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা

  
২১/১০/২৫  
কাজী বিল্লাল হোসেন  
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী  
সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট  
ঢাকা ওয়াসা।

  
২১/১০/২৫  
মোঃ নাবিজ ইমতিয়াজ  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা।

  
২১/১০/২৫  
মির্জা গোলাম কিব্রিয়া  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল  
ঢাকা ওয়াসা।

  
২১/১০  
২০২৫  
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল কালাম আজাদ  
প্রধান প্রকৌশলী  
ঢাকা ওয়াসা