

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-১০

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১৫.৯৯.০৪৩.২১ নথির বিষয়: Procurement of Voltage Stabilizer & Almerah for SCADA Room under MODS Zone-10.
নোট: ১ নোটের বিষয়: Procurement of Voltage Stabilizer & Almerah for SCADA Room under MODS Zone-10.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২/৫/২১ ১:১৮ অপরাহ্ন

সংযুক্তি নং- ১ হতে ৩ দেখা যেতে পারে। মডস জোন-১০ এর আওতায় প্রায় ২০টি গভীর নলকূপ বর্তমানে SCADA এর মাধ্যমে চলমান আছে। SCADA Room এ ব্যবহৃত Voltage Stabilizer টি সম্প্রতি নষ্ট হয়ে গেছে। মডস জোন-১০ এলাকায় বিদ্যুতে যথেষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজ ওঠানামা করে। এভাবে Voltage Stabilizer বিহীন SCADA Room এর ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্টগুলি চলমান থাকলে যেকোন সময় বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। SCADA Room এর গুরুত্বপূর্ণ ইকুইপমেন্টগুলি সঠিকভাবে পরিচালনার স্বার্থে একটি Voltage Stabilizer অতীব জরুরী। তাছাড়া SCADA Room এর গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টসগুলি সংরক্ষণের স্বার্থে একটি বড় সাইজের ফাইল কেবিনেটও প্রয়োজন। আলোচ্য কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঠিকাদারের কোটেশনের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করে ক্রঃনং-৩ এ সংযুক্ত করা হল। যাতে ঢাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪,৫০০/- (চব্বিশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) টাকা। কাজটি অত্যন্ত জরুরী বিধায় পিপিআর ২০০৮ এর ৮১(১) ধারা মতে সরাসরি নগদে ক্রয় করা যেতে পারে। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার E-2 হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। উক্ত ২৪,৫০০/- (চব্বিশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) টাকা নির্বাহী প্রকৌশলী, মডস জোন-১০ এর অনুকূলে অস্থায়ী অগ্রিম হিসেবে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে যা কাজ শেষে ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

- ১। Revised APP-2020-21.
- ২। Quotation.
- ৩। Estimate .

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২/৫/২১ ১:১৯ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায় জরুরী ভিত্তিতে Procurement of Voltage Stabilizer & File Cabinet for SCADA Room under MODS Zone-10 কাজটি করার স্বার্থে উপস্থাপিত ২৪,৫০০/- (চব্বিশ হাজার পাঁচশত) টাকা মাত্র প্রাক্কলনটি বিধিমালা ২০০৮ এর ৮১ (১) ধারা অনুযায়ী বাস্তবায়নার্থে আর্থিক ও প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো, যা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আর্থিক ক্ষমার আওতাধীন।

২/৫/২১ ১:২৭ অপরাহ্ন
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

২/৫/২১ ১:৫৪ অপরাহ্ন
মোঃ আসাদুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

২/৫/২১ ৩:২৫ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব চৌধুরী
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

৩/৫/২১ ৩:৪৫ অপরাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২

৪/৫/২১ ৩:১৫ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ৪/৫/২১ ৩:১৬ অপরাহ্ন

অনুমোদিত

৪/৫/২১ ৩:১৫ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

৪/৫/২১ ৪:১১ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ আশরাফুল হাবীব চৌধুরী
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

৩০/৬/২১ ১১:৩১ অপরাহ্ন
মোঃ আসাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১০

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা